

Hydronix

Hydro-Control (HC07) Guía del operador



Para realizar nuevos pedidos, indique el número de pieza:

HD1048sp

Revisión:

1.3.0

Fecha de revisión:

Septiembre de 2024

Copyright

No se podrá adaptar ni reproducir la totalidad ni parte del producto descrito ni la información contenida en esta documentación en ningún formato material, excepto con la aprobación previa por escrito de Hydronix Limited, en adelante denominada Hydronix.

© 2024

Hydronix Limited
Units 11 & 12 Henley Business Park
Pirbright Road
Normandy
Guildford
Surrey GU3 2DX
Reino Unido

N.º de empresa: 01609365 | CIF: GB384155148

Todos los derechos reservados.

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

Al solicitar el producto descrito en esta documentación, el cliente acepta que el producto es un sistema electrónico programable que es intrínsecamente complejo y que es posible que no esté completamente exento de errores. Al hacer esto, el cliente asume la responsabilidad de garantizar una correcta instalación, puesta en marcha, manejo y mantenimiento por parte del personal competente y formado adecuadamente, según las instrucciones o medidas de seguridad disponibles o con conocimientos de ingeniería, así como de verificar meticulosamente la utilización del producto en su aplicación concreta.

ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN

El producto descrito en la presente documentación está sujeto a procesos de mejora y desarrollo continuos. Hydronix proporciona de buena fe toda la información de carácter técnico y los datos específicos del producto y de su uso, incluida la información y los aspectos particulares contenidos en esta documentación.

Hydronix acepta cualquier comentario o sugerencia relacionados con el producto y con esta documentación.

RECONOCIMIENTOS

Hydronix, Hydro-Probe, Hydro-Mix, Hydro-Skid, Hydro-View y Hydro-Control son marcas comerciales registradas de Hydronix Limited.

COMENTARIOS DE LOS CLIENTES

Hydronix busca continuamente mejorar no solo sus productos, sino también los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos llevarlo a cabo o si quiere dejarnos algún comentario que pudiera ser útil, complete nuestro formulario breve en www.hydronix.com/contact/hydronix_feedback.php.

Si sus comentarios están relacionados con un producto con certificado Atex o con un servicio asociado, resultaría muy útil que nos facilitara sus datos de contacto y, si fuera posible, el número de modelo y el número de serie del producto. Esto nos permitirá ponernos en contacto con usted si fuera necesario para ofrecerle cualquier consejo de seguridad relevante. No es obligatorio dejar sus datos de contacto, si bien, la información que nos proporcione será tratada de manera confidencial.

Oficinas de Hydronix

Oficina central en el Reino Unido

Dirección: Units 11 & 12 Henley Business Park
Pirbright Road
Normandy
Guildford
Surrey GU3 2DX
Reino Unido

Tel.: +44 1483 468900

Correo electrónico: support@hydronix.com
sales@hydronix.com

Sitio web: www.hydronix.com

Oficina en América del Norte

Engloba América del Norte y América del Sur, Estados Unidos, España y Portugal

Dirección: 692 West Conway Road
Suite 24, Harbor Springs
MI 47940
EE. UU.

Tel.: +1 888 887 4884 (número gratuito)

+1 231 439 5000

Fax: +1 888 887 4822 (gratuito)

+1 231 439 5001

Oficina en Europa

Engloba Europa Central, Rusia y Sudáfrica

Tel.: +49 2563 4858

Fax: +49 2563 5016

Oficina en Francia

Tel.: +33 652 04 89 04

Historial de revisiones

N.º de revisión	Versión de software	Fecha	Descripción del cambio
V1.0.0	V1.1.0.0	Mayo de 2023	Primera versión
V1.1.0	V1.1.0.0	Junio de 2023	Pequeños ajustes en el pie de página y en campos propios del documento, aviso de error de mezcla inicial y valor de CO añadido.
V1.2.0	V1.1.0.0	Septiembre de 2023	Ajustes a las capturas de pantalla.
V1.3.0	V1.3.0.0	Septiembre de 2024	Se ha añadido información sobre el acceso remoto y se han actualizado las capturas de pantalla

Índice

Capítulo 1 Introducción	11
1 Acerca de este manual	11
2 Introducción al Hydro-Control	12
Capítulo 2 Navegación	13
1 Encendido, inicio de sesión y apagado	13
2 Menú principal	14
3 Pantalla Resumen	16
4 Pantalla Fórmulas	19
5 Pantalla Registro de mezcla	20
6 Pantalla Parámetros del sistema	21
7 Pantalla Vista general del sensor	21
8 Pantalla Ajustes	21
9 Pantalla <i>Hardware</i>	22
10 Pantalla Comunicaciones	22
11 Pantalla Gestión de usuarios	22
Capítulo 3 Controles del operador de planta	27
Capítulo 4 Comprender el ciclo de mezcla	29
1 Ciclo de mezcla sencillo	29
2 Ciclo con fase «Agua de prehumedecimiento»	30
Capítulo 5 Modos de adición de agua	33
1 Modo Preestablecido	33
2 Modo Cálculo	33
3 Modo Automático	34
4 Elegir el mejor modo: ¿Automático o Cálculo?	34
Capítulo 6 Crear y editar fórmulas	35
1 Introducción	35
2 Crear una fórmula nueva	35
3 Editar una fórmula existente	37
Capítulo 7 Utilizar el registro de mezcla	47
1 Introducción	47
2 Información incluida en el registro de mezcla	47
3 Ver el Registro de mezcla	54
Capítulo 8 Preparación de la primera mezcla	57
1 Consideraciones sobre los parámetros de la fórmula de una primera mezcla	57
2 Preparar la fórmula para la primera mezcla	58
Capítulo 9 Uso del control de humedad	61
1 Control de humedad y homogeneidad	61
2 Modo Cálculo	62
3 Modo Automático	69
4 Uso de aditivos	72
5 Auto-Track	73
6 Compensación de temperatura	75
Capítulo 10 Configuración de la alarma	77
1 Alarmas	77
Capítulo 11 Copia de seguridad, restauración y actualización	81
1 El proceso de copia de seguridad copia un archivo en la Tarjeta de memoria y sobrescribirá las copias de seguridad anteriores realizadas en esa Tarjeta	81
2 Actualización del software	82
Capítulo 12 Asistencia remota	85
1 Establecer una conexión remota	85
2 Conexión remota mediante UltraVNC	85
3 Conexión mediante un navegador web	88
4 API Web	90

Capítulo 13 Optimización	91
1 Mezcladora	91
2 Ingredientes	91
3 Consistencia	92
4 Calibración de la adición basada en agua	92
5 Mezclado	92
Capítulo 14 Preguntas frecuentes	93
Anexo A Diagnósticos	97
Anexo B Glosario	99
Anexo C Referencias cruzadas del documento	101
1 Referencias cruzadas del documento	101

Figuras

Figura 1: Hydro-Control.....	12
Figura 2: Ejemplo de uso de Hydro-Control.....	12
Figura 3: Pantalla Resumen, usuario predeterminado	13
Figura 4: Pantalla Resumen, usuario no identificado	13
Figura 5: Barra Menú principal.....	14
Figura 6: Pantalla Resumen del Hydro-Control	16
Figura 7: Botones de control del ciclo de mezcla	17
Figura 8: Conexión al sensor de humedad perdida.....	18
Figura 9: Pantalla Fórmulas	19
Figura 10: Seleccionar una fórmula para editarla	20
Figura 11: Pantalla Registro de mezcla	20
Figura 12: Pantalla Registro de mezcla	21
Figura 13: Pantalla Ajustes, la página del sistema al cerrar sesión	22
Figura 14: Acceso a las funciones de copia de seguridad, restauración y actualización de software .	22
Figura 15: Comparación del menú principal en función del nivel de acceso.....	23
Figura 16: Configuración de cuentas de usuario por defecto: no hay botón de inicio/cierre de sesión.	23
Figura 17: Cuentas de usuario adicionales.....	24
Figura 18: Pantalla Inicio de sesión	24
Figura 19: Pantalla Inicio de sesión: selección de usuario	24
Figura 20: Añadir nueva cuenta de usuario	25
Figura 21: Gestión de usuarios, editar cuenta de usuario existente.....	25
Figura 22: La barra del menú principal al cerrar sesión.	26
Figura 23: Pantalla Fórmula/Modo, buscar fórmula.....	27
Figura 24: Pantalla Modo fórmula.....	27
Figura 25: Explicación de un registro de ciclo de humedad sencillo	29
Figura 26: Ciclo de mezcla con prehumedecimiento.....	31
Figura 27: Humedad durante el modo Cálculo	33
Figura 28: Humedad durante el modo Automático	34
Figura 29: Creación de la entrada de datos de una fórmula nueva	35
Figura 30: Copiar una fórmula existente para crear una nueva	36
Figura 31: Editar una fórmula, Datos de la fórmula	37
Figura 32: Editar fórmula, adición de agua	38
Figura 33: Editar fórmula, adición de material y tiempos de mezcla	39
Figura 34: Editar fórmula, control de la mezcla	40
Figura 35: Editar fórmula, ajustes de Auto-Track local.....	41
Figura 36: Editar fórmula, ajustes del modo Cálculo	43
Figura 37: Editar fórmula, justes del modo Automático	44
Figura 38: Editar fórmula, Ajustes corrección temperatura	45

Figura 39: Ventana emergente Confirmar actualización de fórmulas	46
Figura 40: Pantalla Registro de mezcla	54
Figura 41: Pantalla «Rastro de mezcla» para un sensor antiguo	55
Figura 42: Pantalla «Rastro de mezcla»: cambios de acción	55
Figura 43: Página Datos de registro de mezcla	56
Figura 44: Ampliación de los tiempos de mezcla para la calibración	57
Figura 45: Ventana emergente de la función de ajuste de agua	59
Figura 46: Registro de mezcla, grupo de visualización de los valores de los sensores	60
Figura 47: Registro de mezcla que muestra homogeneidad	61
Figura 48: Cómo calcular la desviación	61
Figura 49: Humedad durante el modo Cálculo	62
Figura 50: Calibrar una fórmula	64
Figura 51: Resumen de los parámetros de calibración	65
Figura 52: Cálculo del modo Cálculo	66
Figura 53: Comparación de los tiempos medios	67
Figura 54: Comparación de modos de medición	68
Figura 55: Humedad durante el modo Automático	69
Figura 56: El efecto de cambiar la ganancia proporcional	70
Figura 57: El efecto de cambiar la ganancia integrada	71
Figura 58: El efecto de cambiar la ganancia derivada	71
Figura 59: El ciclo en dos pasos del modo Preestablecido	72
Figura 60: Las líneas de calibración del ciclo del modo Preestablecido en dos pasos	73
Figura 61: Registro de mezcla que muestra la función Auto-Track	74
Figura 62: Pantalla de parámetros del sistema, Configuración de las salidas de alarma	77
Figura 63: Mensaje de error de inicio de mezcla fallido	79
Figura 64: Restauración de la base de datos	82
Figura 65: Actualización del software	83
Figura 66: Conexión remota a Hydro-Control	85
Figura 67: Inicio de sesión remoto	86
Figura 68: Sesión de conexión remota con UltraVNC	86
Figura 69: Activación de la barra de desplazamiento horizontal en UltraVNC	87
Figura 70: Uso de la barra de desplazamiento horizontal en UltraVNC	87
Figura 71: Mensaje de error del navegador	88
Figura 72: Mensaje de error del navegador	88
Figura 73: Pantalla de inicio de sesión	89
Figura 74: Sesión de conexión remota con navegador de internet	89
Figura 75: Ejemplo de contenido del archivo «hosts»	90

1 Acerca de este manual

1.1 Objetivo y ámbito de aplicación

Este manual se ha diseñado para servir de guía de referencia a un operador y describir el diseño y la configuración básicos de fórmulas, además de las técnicas más avanzadas, como el ajuste fino de los modos de control de la humedad.

Este manual complementa la guía de instalación, donde se detalla el proceso de instalación, todos los parámetros del sistema y la configuración inicial del Hydro-Control.

Para obtener información sobre seguridad, instrucciones de instalación y descripción de los parámetros del sistema, consulte HD1074 y HD1100.

Esta guía del operador está diseñada para complementar la siguiente documentación:

1. HD1100: Hydro-Control (HC07) Información de seguridad
2. HD1074: Hydro-Control (HC07) Guía de instalación


Ambos documentos pueden descargarse en el sitio web www.Hydronix.com.

1.2 Responsabilidades

Lea la presente guía del operador antes de hacer uso del dispositivo. El aparato solo debe utilizarse de acuerdo con el uso previsto y especificado por el fabricante.

1.3 Contenido

El manual se divide en distintos capítulos que abarcan la configuración de fórmulas y el uso del Hydro-Control para fabricar hormigón.



2 Introducción al Hydro-Control





Figura 1: Hydro-Control

Hydro-Control (HC07) es un ordenador con pantalla táctil y un sistema operativo Linux. Se ha diseñado para funcionar con la gama de sensores Hydronix. La unidad controla el nivel de humedad en un proceso (normalmente en una mezcladora) y envía señales para ajustar el caudal del agua mediante válvulas de agua.

El nivel de humedad durante el ciclo de proceso se muestra en la pantalla «Resumen». Además hay herramientas gráficas intuitivas y fáciles de usar para configurar las fórmulas en el sistema.

La comunicación con sistemas externos puede realizarse mediante el puerto serie RS232 integrado, Ethernet (puerto 23) o la placa de expansión opcional. La placa de expansión también proporciona dos entradas analógicas y dos salidas analógicas.



Entradas digitales:

Iniciar/Reanudar, Ent. Cto., Pausar/Reiniciar, Entrada de pulsos del contador de agua, Depósito de agua lleno, 8 entradas opcionales para seleccionar la fórmula

Salidas digitales:

Agua gruesa (activa la válvula gruesa), Agua fina (activa la válvula fina), Aditivo, Prehumed. Completado, Mezcla completa, Alarma, Llenado del depósito de agua

Figura 2: Ejemplo de uso de Hydro-Control

1 Encendido, inicio de sesión y apagado

Encendido

Para encender el Hydro-Control, pulse el botón de encendido situado en la esquina superior izquierda de la unidad. La unidad mostrará brevemente la información de arranque del sistema. Aparecerá una pantalla blanca con el logotipo de Hydronix, seguida de un mensaje de inicio de sesión automático, una pantalla negra y otra pantalla blanca con el logotipo de Hydronix.

Inicio de sesión

No es necesario iniciar sesión si el dispositivo solo contiene la cuenta de usuario predeterminada. En pantalla aparecerá la pantalla «Resumen» con acceso a todo el menú en la barra superior azul (consulte la Figura 3). Hydro-Control está listo para su uso.




Figura 3: Pantalla Resumen, usuario predeterminado

Si se añade una cuenta de usuario adicional en el dispositivo además de la cuenta predeterminada, se mostrará la pantalla «Resumen» con un menú limitado (consulte la Figura 4). Para acceder al menú completo, es necesario identificarse.

Para más información sobre el inicio de sesión y la gestión de cuentas de usuario, consulte la sección 11.




Figura 4: Pantalla Resumen, usuario no identificado

Apagado

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido de la esquina superior izquierda hasta que aparezca el cuadro de confirmación. Después pulse OK.

2 Menú principal

Se puede acceder a las páginas del menú principal a través de los iconos de la barra azul de la parte superior de la pantalla. Esto permite el acceso a las diferentes secciones del Hydro-Control.




Figura 5: Barra Menú principal

1. Botón de acceso rápido para cambiar de idioma
2. Nombre de la página del menú
3. Botones de acceso al menú principal

Si no se ha creado un usuario adicional (aparte de la cuenta de administrador predeterminada) en la aplicación de Hydro-Control, el botón Cerrar sesión (símbolo de candado) no aparecerá en la barra de menú principal (consulte la Figura 16 en la sección 11 Pantalla Gestión de usuarios).

2.1 Botones del menú

Resumen



Muestra la pantalla «Resumen» para controlar el ciclo de mezcla y ver los detalles sobre el lote y la fórmula que se están utilizando en ese momento (consulte la sección 3 Pantalla Resumen).

Fórmulas



Muestra las fórmulas, definidas por el usuario, almacenadas en el sistema y permite al usuario crear, editar y borrar fórmulas (consulte la sección 4 Pantalla Fórmulas).

Registro de mezcla



Muestra una lista y los detalles de los lotes ejecutados anteriormente. La calibración de fórmulas basada en un lote anterior puede realizarse a través del submenú de esta sección (consulte la sección 5 Pantalla Registro de mezcla).

Parámetros del sistema



Permite la configuración de los parámetros del sistema, incluida la configuración del contador de agua y de la válvula, los parámetros del modo automático y el seguimiento automático, así como la configuración de alarmas (consulte la sección 6 Pantalla Parámetros del sistema).

Vista general del sensor



Muestra la pantalla de configuración del sensor, que permite modificar los ajustes de filtrado y de salida analógica (consulte la sección 7 Pantalla Vista general del sensor).

Ajustes



Permite configurar la hora y la fecha del sistema, las unidades de medida, la dirección IP y los ajustes, así como el brillo de la pantalla. La actualización del software y la copia de seguridad de la base de datos pueden llevarse a cabo a través del submenú de esta sección (consulte la sección 8 Pantalla Ajustes).

Hardware



Permite configurar el *hardware* y las entradas y salidas relacionadas con el proceso, seleccionar el modo de comunicación RS232 y realizar pruebas de E/S (consulte la sección 9 Pantalla *Hardware*).

Comunicaciones



Muestra información de diagnóstico relativa a la comunicación RS232 (consulte la sección 10 Pantalla Comunicaciones).

Gestión de usuarios



Permite crear, modificar y borrar cuentas de usuario. Esta sección gestiona los niveles de restricción de usuario (consulte la sección 11 Pantalla Gestión de usuarios).

Cerrar sesión



Permite al operario cerrar la sesión de la cuenta de usuario actual una vez se haya terminado de utilizar el Hydro-Control (consulte la sección 11 Pantalla Gestión de usuarios).

3 Pantalla Resumen

Esta es la pantalla principal, que muestra una visión general del ciclo de mezcla, así como los detalles sobre el lote y la fórmula que se están utilizando actualmente. El acceso a esta parte del menú se describe en la sección 2.1 Botones del menú.




Figura 6: Pantalla Resumen del Hydro-Control

1. Indicadores de estado de las salidas Prehum. completo y Aditivo: se iluminan en rojo cuando las salidas están activadas.
2. Indicadores de estado de las válvulas de arena fina y gruesa: se iluminan en rojo cuando las válvulas están activadas.
3. Agua añadida durante la fase actual.
4. Agua total añadida al lote.
5. Velocidad de flujo.
6. Temperatura de la mezcla actual.
7. Modo de control en funcionamiento para la fórmula dada (Preestablecido, Automático o Cálculo).
8. Número de lote actual. El número de lote aumenta con cada lote realizado para cada fórmula.
9. Indicador de nivel de salida de control (solo en modo Automático), consulte el Capítulo 9, sección 3.4.
10. Fase actual de la fórmula.
11. Muestra el número y el nombre de la fórmula actual. Al pulsarlo, se accede a la pantalla de fórmulas del Modo de operador, consulte el Capítulo 3.
12. Objetivo de humedad de la fórmula actual.
13. Valor de humedad actual. Cuando está en el aire se indica «VACÍO».
14. Estado del proceso.
15. Fecha y hora.
16. La sintonización automática en bucle permite ajustar los parámetros del modo Automático (consulte el Capítulo 9, sección 3.3).

17. Cambia las unidades mostradas en la pantalla principal entre el valor de humedad y los valores sin escalar del sensor.
18. «Actualizar objetivo» está disponible cuando la mezcla actual se encuentra en la fase «Mezcla completada». Esto permite actualizar el valor final de humedad de la fórmula actual al valor final de humedad del lote actual.
19. Barra indicadora del nivel de humedad actual.
20. Tiempo total de mezcla del lote actual.
21. Botones de control principales para controlar el ciclo de mezcla. Iniciar, Pausa, Reanudar, Cancelar, Ajuste y Aceptar alarma. (Consulte la Figura 7)
22. Indicador de Tiempo de mezcla húmeda.
23. Indicador de Tiempo mezcla prehúm.
24. Indicador de Adición de agua principal.
25. Indicador de Adición de agua prehumedecimiento.
26. Indicador de Tiempo de mezcla seca.
27. Indicador de Tiempo de mezcla inicial.
28. Cantidad de ajuste de agua.
29. Peso del material seco del lote actual.
30. Gráfico que muestra los últimos 100 segundos de humedad o del valor sin escalar.




Figura 7: Botones de control del ciclo de mezcla

Botones de control principal	Descripción
Aceptar alarma	Reconocimiento del usuario, elimina el mensaje de alarma actual de la pantalla.
Iniciar	Inicia el ciclo de Hydro-Control.
Pausa	Pausa el ciclo de Hydro-Control.
Reanudar	Reanuda el ciclo de Hydro-Control.
Cancelar	Cancela el ciclo de Hydro-Control.

Botones de control principal	Descripción
Ajuste	<p>Permite introducir la cantidad de ajuste manual (consulte el Capítulo 8, sección 2.3).</p> <p>NOTA: Si siempre se requiere una cierta cantidad de ajuste, se debe avisar al personal con acceso de supervisor para que vuelva a calibrar la mezcla. El procedimiento se describe en el capítulo 8, sección 2.8.</p>

El mensaje de error «Fallo en el sensor» en la parte superior de la pantalla aparece cuando Hydro-Control busca el sensor o se ha perdido la conexión con este.




Figura 8: Conexión al sensor de humedad perdida

Pulse el botón «Aceptar alarma» para confirmar y eliminar de la pantalla el mensaje «Fallo en el sensor».

Si no hay ningún sensor conectado, esta alarma puede desactivarse. Consulte el Capítulo 10, sección 1.1.

4 Pantalla Fórmulas

Esta es una lista general de las fórmulas guardadas en el Hydro-Control. El acceso a esta parte del menú se describe en la sección 2.1 Botones del menú. Desde esta pantalla se pueden crear, seleccionar para editar o borrar fórmulas.

Fórmula	Nombre de la fórmula	Control prehumed.	Objetivo prehumed.	Agua prehum.	Control principal	Objetivo	Agua principal	Peso seco
1	Concrete 1	Preajuste	-2.88	0	Preajuste	9.10	142	4000
2	Concrete 2	Preajuste	1.90	20	Auto	6.70	70	4000
22	Concrete 22	Preajuste	0.00	0	Preajuste	10.00	115	3375
15	Concrete 15	Preajuste	0.00	0	Preajuste	6.90	82	4000
17	Concrete 17	Preajuste	0.00	0	Cálculo	12.30	78	3000
8	Concrete 8	Preajuste	0.00	60	Auto	7.21	47	4000

Figura 9: Pantalla Fórmulas

Para seleccionar una fórmula, pulse su nombre en la lista. La línea seleccionada se resaltará y aparecerán más botones (consulte la Figura 10).

Para acceder a las fórmulas que no aparecen en la pantalla actual, utilice las flechas debajo de la lista.

Para buscar el nombre o la descripción de una fórmula concreta, escriba el nombre completo, parte de este o la descripción en la barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda de la pantalla. La lista se reducirá a las fórmulas que contengan la frase que haya introducido en la barra de búsqueda.

Para clasificar las fórmulas que aparecen, pulse el nombre del parámetro de clasificación deseado en la parte superior de la tabla. Aparecerá una flecha que indicará el parámetro clasificado y el orden. Para invertir el orden de clasificación, vuelva a pulsar el mismo nombre de parámetro.

Al pulsar el botón «Sin escalar», los valores que aparecen pasan de las lecturas de «Humedad» a las lecturas «Sin escalar» del sensor. El botón cambiará de «Sin escalar» al botón «Humedad» cuando se pulse (consulte la Figura 10), y volverá a «Sin escalar» cuando se vuelva a pulsar.

Con el botón «Crear fórmula» podrá crear una fórmula nueva en la base de datos de Hydro-Control.

Fórmula	Nombre de la fórmula	Control prehumed.	Objetivo prehumed.	Agua prehum.	Control principal	Objetivo	Agua principal	Peso seco
1	Concrete 1	Preajuste	-2.38	0	Preajuste	61.41	142	4000
2	Concrete 2	Preajuste	0.32	20	Auto	49.80	70	4000
22	Concrete 22	Preajuste	21.07	0	Preajuste	54.60	115	3375
15	Concrete 15	Preajuste	18.30	0	Preajuste	50.01	82	4000
17	Concrete 17	Preajuste	10.87	0	Cálculo	50.47	78	3000
8	Concrete 8	Preajuste	1.57	60	Auto	49.73	47	4000

1 - 6 of 33

Humedad Editar Crear fórmula Siguiente fórmula Borrar fórmula Cerrar

Figura 10: Seleccionar una fórmula para editarla

Las fórmulas se pueden modificar si se selecciona la fórmula deseada y se pulsa el botón «Editar».

El botón «Siguiente fórmula» marca la fórmula seleccionada como la siguiente fórmula que Hydro-Control debe ejecutar. Tras pulsar el botón «Siguiente fórmula», aparecerá una casilla redonda de color verde junto al campo del nombre de la fórmula seleccionada.

Con el botón «Borrar fórmula» se puede borrar la fórmula seleccionada de la base de datos de Hydro-Control.

Con el botón «Cerrar» se vuelve a la pantalla «Resumen».

5 Pantalla Registro de mezcla

Esta es una lista general de los lotes producidos. El acceso a esta parte del menú se describe en la sección 2.1 Botones del menú.

Mostrar grupo	Buscar	Todo	Fórmula	Alarma	Reset						
Hora de entrada	Amasada	Fórmula	Control prehumed.	Control principal	Seguimiento auto. inicial	Seguimiento auto. prehum.	Seguimiento auto. seco	Seguimiento auto. Húmedo	Valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial
17/06/2024 01:52:27 PM 359	1	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 11:41:41 AM 358	1	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 08:33:02 AM 357	1	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 08:28:09 AM 356	1	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
11/04/2024 04:31:18 PM 2	28	28	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	1.87	1.87	1.87
11/04/2024 04:30:38 PM 1	28	28	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	1.87	1.87	1.87

1 - 6 of 85

Sin escalar Cerrar

Figura 11: Pantalla Registro de mezcla

El botón «Sin escalar» cambia la visualización de los valores mostrados en el registro de mezcla entre lecturas de humedad en % y lecturas sin escalar del sensor.

Basta con deslizar el cursor hacia la izquierda y derecha para navegar entre los distintos componentes que aparecen en la lista, como medias de mezclas, tiempos, alarmas y otros componentes del registro de mezcla. Con el filtro, los registros se pueden filtrar por fecha, fórmula o tipo de alarma.

Para buscar un número de lote concreto, escriba el número en la barra de búsqueda de la parte superior izquierda de la pantalla y la lista se reducirá a los registros de mezclas que contengan dicho número.

Para seleccionar un registro de mezcla, solo hay que pulsar en cualquier lado de la línea. Tras seleccionarlo, aparecerá el botón «Rastro mezcla». El botón «Rastro mezcla» permite acceder a los parámetros de visualización del registro de mezcla seleccionado.

Mostrar grupo	Buscar	Todo	Fórmula	Alarma	Reset						
Control prehumed.	Control principal	Seguimiento auto. inicial	Seguimiento auto. prehúm.	Seguimiento auto. seco	Seguimiento auto. Húmedo	Valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial	Modo B valor mezcla inicial			
17/06/2024 01:52:27 PM 359	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 11:41:41 AM 358	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 08:33:02 AM 357	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 08:28:09 AM 356	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43
14/02/2024 04:37:22 PM 355	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43
12/01/2024 04:13:34 PM 354	1		Preajuste	Preajuste	✗	✗	✗	✗	-2.43	-2.43	-2.43

1 - 6 of 85 |< < > >|

Sin escalar Rastro mezcla Cerrar

Figura 12: Pantalla Registro de mezcla

Con el botón «Cerrar» se vuelve la pantalla principal «Resumen». Para más información sobre el uso del registro de mezcla, consulte el Capítulo 7 Utilizar el registro de mezcla.

6 Pantalla Parámetros del sistema

Nota: El instalador habrá configurado algunos parámetros. La configuración de la alarma se describe en el Capítulo 10 Configuración de la alarma. El resto de los parámetros de esta sección aparecen en la guía de instalación (HD1074).

7 Pantalla Vista general del sensor

Nota: El instalador habrá configurado algunos parámetros. Todos los parámetros aparecen en la guía de instalación (HD1074). Para el funcionamiento diario, el operador del sistema no debería necesitar hacer cambios en esta sección.

8 Pantalla Ajustes

En la pantalla «Ajustes» está disponible la página «Sistema» de funcionalidad limitada para la que no hay que iniciar sesión en el dispositivo. Esta página muestra la versión del sistema operativo, la versión del software, la dirección de red, la dirección MAC y la información de cumplimiento. El acceso a esta parte del menú se describe en la sección 2.1 Botones del menú.



Figura 13: Pantalla Ajustes, la página del sistema al cerrar sesión

El acceso a todo el menú «Ajustes» solo está disponible para las cuentas de usuario con el nivel de Supervisor y Administrador. Las funciones de copia de seguridad y restauración de la base de datos se describen en el Capítulo 11. El acceso a la unidad mediante una conexión remota se describe en el Capítulo 12.




Figura 14: Acceso a las funciones de copia de seguridad, restauración y actualización de software

El resto de los parámetros aparecen en la guía de instalación (HD1074).

9 Pantalla *Hardware*

Los parámetros de esta sección no son utilizados por un operador y se describen en la guía de instalación (HD1074).

10 Pantalla Comunicaciones

Los parámetros de esta sección no son utilizados por un operador y se describen en la guía de instalación (HD1074).

11 Pantalla Gestión de usuarios

En esta sección se lleva a cabo la configuración de la cuenta de usuario. El acceso a esta parte del menú se describe en la sección 2.1 Botones del menú.

Hay tres niveles de acceso en Hydro-Control:

- Operador de planta: solo permite el acceso a la pantalla «Resumen» y a la pantalla de fórmulas del Modo de operador. En el Capítulo 3 se describen los controles del operador de planta.
- Supervisor: acceso restringido a la configuración de cuentas de usuario, así como de sensores y parámetros del sistema.
- Administrador: dispone de todos los derechos de acceso.

Nota importante: La configuración de fábrica de Hydro-Control viene con una cuenta de usuario predeterminada con derechos de administrador. Para evitar la manipulación involuntaria de los parámetros de la unidad, se aconseja crear cuentas de usuario adicionales con las restricciones de acceso pertinentes.

11.1 General

Hay dos botones que aparecen en la parte inferior de las páginas de Gestión de usuarios:

- Guardar: guarda los cambios en los ajustes de configuración de las cuentas de usuario.
- Cerrar: si se detectan cambios sin guardar, el usuario tiene la opción de «Descartar» y volver a la pantalla principal «Gestión de usuarios» o «Cancelar» y volver a editar la cuenta de usuario. Al pulsar «Cerrar» en la pantalla principal «Gestión de usuarios», se abre la pantalla «Resumen» del dispositivo.

11.2 Iniciar sesión

La Figura 15 muestra diferentes configuraciones de la barra de menú principal según el nivel del usuario que ha iniciado sesión en el dispositivo: operador, supervisor y administrador.



Figura 15: Comparación del menú principal en función del nivel de acceso

Si no se ha creado un usuario adicional (aparte de la cuenta de administrador predeterminada) en la aplicación de Hydro-Control, el botón Cerrar sesión (símbolo de candado) no aparecerá en la barra de menú principal. No es necesario iniciar sesión. Se puede acceder a todo el menú.




Figura 16: Configuración de cuentas de usuario por defecto: no hay botón de inicio/cierre de sesión.

Si se crea un usuario adicional (aparte de la cuenta de administrador predeterminada) en la aplicación de Hydro-Control, será necesario iniciar sesión en el dispositivo para tener acceso al menú. El símbolo de candado en la barra del menú superior lo indica.





Figura 17: Cuentas de usuario adicionales

Para iniciar sesión, pulse sobre el símbolo del candado . Aparecerá la pantalla de inicio de sesión (consulte la Figura 18).




Figura 18: Pantalla Inicio de sesión

Pulse el campo «Nombre de usuario», seleccione el nombre de usuario que quiera del menú desplegable (consulte la Figura 19), a continuación pulse el campo «Contraseña» e introduzca, con el teclado de la pantalla táctil, una contraseña.

Pulse «Iniciar sesión» para iniciar sesión en el dispositivo (los usuarios y las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas).





Figura 19: Pantalla Inicio de sesión: selección de usuario

Cuando haya iniciado sesión, aparecerá la pantalla «Resumen» en el Hydro-Control. El nivel de acceso al menú de la barra superior azul dependerá del nivel del usuario conectado (consulte la Figura 15).

Cuando el usuario haya iniciado sesión, aparecerá el menú en la parte superior de la pantalla y el símbolo del candado aparecerá abierto. Hydro-Control está listo para su uso.


11.3 Crear una cuenta de usuario nueva

Para crear un nuevo usuario, pulse el botón «Añadir usuario», introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, después, elija el nivel de acceso requerido para el nuevo usuario. A continuación, pulse el botón «Guardar».




The screenshot shows the 'Añadir usuario' form. At the top is a blue navigation bar with a globe icon, a dropdown arrow, and the text 'Añadir usuario'. To the right of the text are several icons: a home icon, a person icon, a list icon, a printer icon, a gear icon, a crossed-out square icon, a power icon, a right arrow icon, a person icon, and a lock icon. Below the navigation bar are two input fields: 'Nombre de usuario *' and 'Clave *'. Below these is a dropdown menu for 'Nivel de acceso' with a list of options: 'Operador', 'Supervisor', and 'Admin'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' and 'Cerrar'.

Figura 20: Añadir nueva cuenta de usuario

Una vez que se haya creado otra cuenta de usuario además de la cuenta predeterminada, la barra de menú principal incluirá el botón Cerrar sesión .

11.4 Editar cuenta de usuario existente




The screenshot shows the 'Editar usuario' form. At the top is a blue navigation bar with a globe icon, a dropdown arrow, and the text 'Editar usuario'. To the right of the text are several icons: a home icon, a person icon, a list icon, a printer icon, a gear icon, a crossed-out square icon, a power icon, a right arrow icon, a person icon, and a lock icon. Below the navigation bar are three input fields: 'Nombre de usuario *' with the value 'Administrator 1', 'Clave' with the value 'Clave', and 'Nivel de acceso *' with the value 'Admin'. Below the 'Clave' field is a note: '(Dejar en blanco para misma contraseña)'. At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' and 'Cerrar'.

Figura 21: Gestión de usuarios, editar cuenta de usuario existente

Para editar los datos de una cuenta de usuario existente, seleccione la cuenta de usuario que quiera. Pulse sobre su nombre en la lista y, a continuación, pulse el botón «Editar». Proceda a realizar los cambios necesarios. Pulse el botón «Guardar» para guardar dichos cambios.

Para eliminar una cuenta de usuario, pulse sobre el nombre de la cuenta que desea eliminar de la base de datos de Hydro-Control y, a continuación, pulse el botón «Eliminar» (consulte la Figura 17). Aparecerá una ventana emergente. Pulse «Sí» para eliminar la cuenta de manera permanente o «No» si desea volver atrás.

11.5 Cerrar sesión

El botón «Cerrar sesión»  permite que el operario pueda cerrar sesión de la cuenta de usuario actual una vez que se haya terminado de utilizar el Hydro-Control.

Al cerrar la sesión, el menú principal volverá a tener una funcionalidad mínima y el símbolo de candado de la esquina superior derecha volverá a estar cerrado.



Figura 22: La barra del menú principal al cerrar sesión.

Usuario y contraseña predeterminados

Si se pierden las credenciales de usuario, intente iniciar sesión en el dispositivo a través de la cuenta de usuario predeterminada, usuario: Hydronix, contraseña 0336. Si se cambia o se pierde la contraseña de la cuenta de usuario predeterminada, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Hydronix (support@Hydronix.com).

El operador de planta rara vez necesita ajustar los parámetros del dispositivo; por lo tanto, en este modo no es necesario acceder al menú principal. Para acceder a los controles del operador de planta, pulse el botón «Fórmula» en la pantalla «Resumen» (consulte la sección 3 Pantalla Resumen, flecha n.º 10). Los controles del operador de planta solo están disponibles si un usuario ha iniciado sesión. Esto se indica al volverse de color azul el botón «Fórmula». Tras pulsar el botón «Fórmula», aparecerá la ventana emergente que se muestra en la Figura 23: Pantalla Fórmula/Modo:




Figura 23: Pantalla Fórmula/Modo, buscar fórmula

Esta pantalla se utiliza para cambiar los parámetros de control clave que los operadores pueden tener que modificar durante la producción. La lista de fórmulas muestra todas las fórmulas del sistema.

El botón «Sin escalar» y las funciones de búsqueda y clasificación funcionan de la misma manera que se describe en la sección 4, Pantalla Fórmulas.

En el modo Preestablecido, no es posible ajustar ni el «Objetivo» ni el «Objetivo prehumed.», ya que el sistema solo añadirá cantidades fijas de agua. En modo Automático o Cálculo, no es posible ajustar los valores de agua, ya que la adición de agua se controla para conseguir el objetivo de agua. Consulte Capítulo 5 para una explicación de los distintos modos de adición de agua.




Figura 24: Pantalla Modo fórmula

En caso de que se necesiten ajustes para mantener la docilidad, es aconsejable ajustar la cantidad de aditivo utilizado. Si no es posible, se puede utilizar el parámetro «Ajuste de agua principal» para ajustar la cantidad total de agua añadida y, así, mantener la docilidad.

En caso de que siempre se requiera una cierta cantidad de ajuste, se debe avisar al personal con acceso de supervisor para que vuelva a calibrar la mezcla. El procedimiento se describe en el Capítulo 9, sección 2.8. Para una descripción más detallada de cada parámetro, consulte el Capítulo 6 Crear y editar fórmulas.

Para optimizar el sistema y obtener el mejor rendimiento (precisión, repetibilidad y velocidad), es necesario comprender el ciclo de mezcla y sus fases. Existen dos tipos principales de ciclos de mezcla: un ciclo de mezcla sencillo y un ciclo de mezcla que incorpora la fase de agua de prehumedecimiento.

Este capítulo describe las fases del ciclo de mezcla y explica sus opciones de configuración.

1 Ciclo de mezcla sencillo

Uno de los ciclos más sencillo se muestra en el registro de humedad de la Figura 25.




Figura 25: Explicación de un registro de ciclo de humedad sencillo

Una vez cargado el material, el PLC de control de lotes activa la señal «Iniciar» para iniciar el ciclo de Hydro-Control. La primera fase del ciclo de mezcla sencillo es la «Mezcla seca» («Tiempo mezcla seca» en los parámetros de la fórmula). Después de este periodo, se añade agua, tras lo cual comienza la «Mezcla húmeda» (definida por el parámetro «Tiempo mezcla húmeda»). Al final del tiempo de mezcla húmeda, el ciclo finaliza y se activa la señal «Mezcla completada». Esto indica al PLC de control de lotes que descargue la mezcladora.

2 Ciclo con fase «Agua de prehumedecimiento»

2.1 ¿Qué es el agua de prehumedecimiento?

El agua de prehumedecimiento es una cantidad de agua que puede añadirse, de manera opcional, al principio del ciclo de mezcla, antes de la fase de mezcla seca.

2.2 ¿Por qué usar el agua de prehumedecimiento?

El agua de prehumedecimiento debe emplearse por diversas razones. Algunas de ellas son:

1. Reduce los tiempos del ciclo. Sobre todo en grandes lotes que requieren grandes cantidades de agua. El agua de prehumedecimiento (normalmente 2/3 del agua total) se dosifica con la adición de áridos. Esto permite que la mayor parte del agua necesaria se mezcle antes con el material en el ciclo de mezcla. A continuación, se utiliza el sensor de humedad para dosificar con precisión el agua restante.
2. Para mejorar la eficacia del proceso de mezcla al emplear determinados aditivos, de modo que no se añadan al material seco al incorporar los productos químicos/tintes.
3. Para humedecer los áridos antes de añadir el cemento a la mezcladora. Esto puede ser necesario por varias razones como, por ejemplo, ayudar a mezclar el cemento con el material (para evitar que se «apelmace») o quizás sea necesario añadir un aditivo de color concreto a una mezcla húmeda antes de incorporar el cemento. Otra ventaja de añadir agua de prehumedecimiento antes del cemento es que suaviza el material y reduce la potencia de mezcla, lo que resulta útil en mezcladoras que no son capaces de mezclar todos los materiales secos a la vez.
4. Humedecer los áridos para situarlos por encima de su valor de absorción de agua (WAV, por sus siglas en inglés, también conocido como «Saturados superficialmente secos» [SSS]), típico de los áridos ligeros o sintéticos.

Ejemplo práctico:

Si el agua necesaria para producir una mezcla de hormigón repetible varía entre 55 y 68 litros (en función de la humedad de las materias primas), entonces la fórmula podría configurarse para incorporar 40 litros de agua de prehumedecimiento. El resto del agua puede añadirse en la fase del agua principal.

2.3 Entrada/salida adicional para agua de prehumedecimiento


Al añadir agua de prehumedecimiento a los áridos, Hydro-Control cuenta con una salida llamada «Prehumed. completo», que se activa al finalizar la fase de prehumedecimiento del ciclo. El PLC de control de lotes puede utilizarlo para controlar la carga del cemento.

Si se utiliza la señal «Prehum. completo», lo mejor es poner en pausa el Hydro-Control hasta que el cemento haya terminado de cargarse. Para ello, Hydro-Control cuenta con una entrada llamada «Ent. cto.». Tras emitirse la señal «Prehum. completo», Hydro-Control esperará a la señal «Ent. cto.» antes de continuar con la fase de mezcla seca.

Mientras Hydro-Control esté en pausa, se activa un temporizador que activará una alarma si la entrada de «Ent. cto.» no se activa durante un determinado tiempo. Si no se utiliza la entrada «Ent. cto.», el parámetro «Tiempo de espera del cemento» de la fórmula debe ponerse a **cero** para desactivar la alarma.

2.4 Ciclo de mezcla al usar agua de prehumedecimiento

El ciclo de mezcla al usar agua de prehumedecimiento se muestra, junto con una muestra típica de humedad, en la Figura 26.



*Señales opcionales

Figura 26: Ciclo de mezcla con prehumedecimiento

Hydro-Control inicia su ciclo al recibir la señal «Iniciar». La primera fase es la adición del agua de prehumedecimiento, seguida del tiempo de mezcla, que se indica en el parámetro «Tiempo mezcla prehúm.». A continuación, la salida «Prehum. completo» se activa y, al activarse,

Hydro-Control se detiene hasta que se active la entrada «Ent. cto.» (el parámetro «Tiempo de espera del cemento» de la fórmula debe ajustarse para activar la entrada «Ent. cto.»).

La siguiente fase es el tiempo de mezcla seca, establecido en la fórmula. Transcurrido este tiempo, se añade agua y comienza el tiempo de mezcla húmeda, también establecido en la fórmula. Al final del tiempo de mezcla húmeda, el ciclo finaliza y se activa la señal «Mezcla completada», que indica al PLC de control de lotes que descargue la mezcladora.

2.5 Ciclo de mezcla al usar las fases inicial y de mezcla de prehumedecimiento

Para algunas mezclas puede que no sea posible, o lleve demasiado tiempo, obtener una lectura estable de la mezcla seca o húmeda una vez que se han añadido ciertos materiales o productos químicos. Algunos motivos son:

- Uso de fibras metálicas.
- Mezclas con muy poco material fino en las que la adición de cemento provoca aglomeración o «apelmazamiento» de la mezcla.
- Algunos aditivos de HAC.

En estas situaciones, Hydro-Control puede configurarse para calcular la cantidad de agua que debe añadirse según una lectura únicamente con áridos o con una mezcla de áridos y agua. Una vez que se ha añadido agua a un contenido fijo de humedad, se puede llevar a cabo, de manera opcional, un cálculo adicional para saber si se debe añadir el agua principal o si se añade una cantidad preestablecida de agua, escalada para los cambios en el peso en seco. La calibración de fórmulas se describe en el Capítulo 9 Uso del control de humedad.

Hydro-Control se ha diseñado para funcionar en uno de los tres modos de adición de agua: modo Preestablecido, modo Automático y modo Cálculo. En todas las instalaciones, la configuración inicial de cada diseño de mezcla debe realizarse con la adición de agua ajustada en el modo Preestablecido.

1 Modo Preestablecido

Para funcionar en este modo no se necesita ninguna señal del sensor. Hydro-Control añade una cantidad fija de agua (en litros, galones, kilogramos, libras o segundos) según lo definido en la fórmula.

El modo Preestablecido se utiliza al configurar una fórmula para añadir una cantidad fija de agua a la mezcladora. La cantidad de agua añadida puede ajustarse en lotes posteriores para optimizar la cantidad de agua añadida a la mezcla. Después de haber conseguido un buen lote, se puede seleccionar ese lote en el registro de mezclas y obtener automáticamente una calibración de la fórmula.

Al completarse cada lote, el sistema actualiza el parámetro «Agua preestablecida» con la cantidad de agua que se dosificó. De esta forma se puede pasar con mayor facilidad del modo Cálculo o Automático al modo Preestablecido.

2 Modo Cálculo

Este modo realiza una lectura al final de la mezcla seca y, a continuación, calcula la cantidad exacta de agua necesaria para alcanzar el objetivo de humedad de la fórmula utilizando los datos de calibración y el peso en seco de los materiales en la mezcladora.




Figura 27: Humedad durante el modo Cálculo

En la Figura 27 se muestra un registro de humedad normal durante una ejecución por lotes en el modo Cálculo. Los recuadros muestran el punto en el que se obtiene una lectura de humedad media al final de los tiempos de mezcla seca y mezcla húmeda.

El tiempo que el sistema utiliza para calcular la media se define mediante el parámetro «Tiempo medio» en los parámetros del sistema.

Como el cálculo de humedad se basa, en parte, en el peso en seco de los materiales en la mezcladora, es necesario que el parámetro del peso en seco en la fórmula sea exacto. En caso de que esto pueda cambiar, por ejemplo, si no se compensa la humedad sin filtrar del material, es preferible utilizar el modo Automático.

Para obtener los mejores resultados, es importante tener una lectura de humedad estable (mezcla homogénea) al final de la fase de mezcla seca para obtener datos precisos para el cálculo del agua. No obstante, no es necesario que haya una homogeneidad completa al final de la fase de mezcla final. Si la homogeneidad del producto final no es importante, como, por ejemplo, cuando

hay un procesamiento posterior después de la mezcladora, el tiempo de mezcla húmeda puede reducirse.

3 Modo Automático

El modo Automático añade agua poco a poco a la mezcladora para alcanzar un objetivo de humedad concreto. Hydro-Control controla la velocidad a la que se añade el agua y ralentiza la adición a medida que la humedad actual se acerca a la humedad objetivo para alcanzarla con precisión y no sobrepasarla.




Figura 28: Humedad durante el modo Automático

En la Figura 28 se muestra un registro de humedad normal durante la ejecución de un lote en el modo Automático.

Como no se requiere una homogeneidad completa durante la fase de mezcla seca, el tiempo de mezcla seca puede ser más corto que en el modo Cálculo, de modo que el agua pueda empezar a añadirse antes en el lote.

El sistema se suministra con parámetros predeterminados para controlar la adición del agua. Para optimizar el sistema, es posible que haya que ajustar los parámetros.

Para garantizar que la humedad sea la correcta y que la mezcla sea homogénea, es importante dejar un tiempo de mezcla húmeda antes de descargar la mezcladora.

4 Elegir el mejor modo: ¿Automático o Cálculo?

El modo más adecuado para controlar la humedad varía en función de la aplicación. Es importante comprender las diferencias entre el modo Automático y el modo Cálculo para seleccionar el modo más conveniente.

- *¿Varía el tamaño de los lotes de un lote a otro?*
En caso afirmativo, el modo Automático funcionará sin necesidad de tener un parámetro de peso en seco exacto en la fórmula antes de crear un lote. Para utilizar el modo Cálculo, el parámetro de la fórmula de peso en seco tendría que actualizarse lote a lote, ya sea enviándolo a través del puerto RS232 de Hydro-Control o editando manualmente la fórmula.
- *¿Es constante la presión del suministro de agua?*
El método de control del modo Automático requiere que se añada agua de forma constante. Si se producen cambios en el caudal debido a cambios de presión, el modo Automático no funcionará de forma óptima.
- *¿Son importantes los tiempos de mezcla?*
En caso afirmativo, es probable que el modo Cálculo sea más rápido de utilizar que el modo Automático.
- *¿Es posible conseguir una lectura estable del tiempo de mezcla seca?*
Un requisito previo del modo Cálculo es que el cálculo del agua se base en una lectura correcta y estable de la mezcla seca para así poder añadir una dosis única. Si la lectura de la mezcla seca no es lo suficientemente estable, es poco probable que el modo Cálculo proporcione la precisión deseada. El modo Automático no necesita una señal estable, ya que el agua se añade continuamente para alcanzar el objetivo.

En este capítulo se explica cómo crear una fórmula nueva y cómo editar una fórmula existente. También se describen las funciones de los parámetros de las fórmulas.

Para más información sobre cómo acceder a la pantalla Fórmulas, así como una descripción de la funcionalidad de los botones de la parte inferior de la pantalla, consulte el Capítulo 2 Navegación, sección 4: Pantalla Fórmulas.

Nota: Algunos parámetros habrán sido configurados por el instalador del sistema y se detallan en la guía de instalación (HD1074).

1 Introducción

La pantalla Fórmulas enumera todas las fórmulas almacenadas en Hydro-Control. Para navegar por las fórmulas, utilice las flechas situadas debajo de la lista. Pulse en la descripción de la columna para ordenar las fórmulas en orden ascendente o descendente. De esta forma puede encontrar una fórmula concreta. Pulse de nuevo sobre el mismo nombre de columna para cambiar entre orden ascendente y descendente.

2 Crear una fórmula nueva

Se puede crear una fórmula nueva de una de las siguientes dos maneras:

- A partir de una fórmula básica predeterminada del sistema.
- A partir de una fórmula existente.

2.1 Crear una fórmula nueva a partir de una fórmula predeterminada del sistema

Para crear una fórmula nueva a partir de una fórmula predeterminada del sistema, asegúrese de que no haya ninguna fórmula seleccionada en la lista de fórmulas y pulse el botón «Crear fórmula». Confirme que «Sistema por defecto» está seleccionado en el menú desplegable «Copiar de» de la ventana «Crear fórmula» y pulse el botón «Enviar». Se trata de una fórmula básica con parámetros específicos predefinidos.

La imagen muestra una ventana de diálogo titulada "Crear fórmula". El formulario contiene los siguientes campos:

- Copiar de:** Menú desplegable con "Sistema por defecto" seleccionado.
- Fórmula:** Campo de texto con el valor "26".
- Nombre de la fórmula *:** Campo de texto con el valor "Default".
- Descripción de la fórmula *:** Campo de texto con el valor "Default Recipe".
- Peso seco *:** Campo de texto con el valor "0" y la unidad "kg".
- Límite agua prehumed.:** Campo de texto con el valor "500" y la unidad "l".
- Agua prehum. *:** Campo de texto con el valor "0" y la unidad "l".
- Límite agua principal:** Campo de texto con el valor "500" y la unidad "l".
- Agua principal *:** Campo de texto con el valor "0" y la unidad "l".
- Tiempo mezcla seca *:** Campo de texto con el valor "0" y la unidad "s".
- Tiempo mezcla húmeda *:** Campo de texto con el valor "0" y la unidad "s".

En la parte inferior derecha de la ventana hay dos botones: "Enviar" (en azul) y "Cancelar". En la parte inferior de la pantalla, fuera de la ventana, hay tres botones: "Sin escalar" (en azul), "Guardar" (en gris) y "Cerrar" (en gris).

Figura 29: Creación de la entrada de datos de una fórmula nueva

2.2 Crear una fórmula nueva a partir de una fórmula existente

Para crear una fórmula nueva a partir de una fórmula existente en la base de datos de Hydro-Control, seleccione la fórmula en la lista de fórmulas y, a continuación, pulse el botón «Crear fórmula». Asegúrese de que la fórmula deseada está seleccionada en el menú desplegable «Copiar de» de la ventana «Crear fórmula» y pulse el botón «Enviar».

Figura 30: Copiar una fórmula existente para crear una nueva

Parámetro de la fórmula	Descripción
Copiar de	Indica en qué fórmula se basa la nueva fórmula que se está creando. Es una forma rápida de copiar parámetros de una fórmula a otra.
Número de fórmula	Es el número de la nueva fórmula. Este campo se rellenará automáticamente con el número de la siguiente fórmula disponible. Se puede editar si es necesario.
Nombre de la fórmula	Nombre de la fórmula nueva.
Descripción de la fórmula	Descripción de la fórmula nueva.
Peso en seco	Peso en seco de la mezcla, incluido el cemento.
Límite agua prehumed.	En la fase de prehumedecimiento, este valor limita la cantidad de agua añadida antes de que el sistema emita una alarma.
Agua de prehumed.	Cantidad de agua que debe añadirse durante la fase de prehumedecimiento.
Límite agua principal	Cantidad máxima de agua que el sistema añadirá o calculará añadir antes de que se suene la alarma. Si el sistema está en modo Cálculo, se hará una comprobación al efectuarse el cálculo del agua. Si el sistema está en modo Automático, el sistema emitirá una alarma al alcanzar este valor.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Agua principal	Cantidad fija de agua que se debe añadir durante la adición del agua principal al funcionar en modo Preestablecido.
Tiempo mezcla seca	Define el tiempo de mezcla seca.
Tiempo mezcla húmeda	Cantidad de tiempo para mezclar tras añadir el agua principal y antes de señalar que la mezcla está completa.

3 Editar una fórmula existente

Para editar una fórmula existente, seleccione la fórmula deseada y pulse sobre su línea. Aparecerán más botones (para más información, consulte el Capítulo 2, sección 4 Pantalla Fórmulas).

Pulse el botón «Editar» para acceder al editor de fórmulas. Las subsecciones 3.2 a 3.9 de este capítulo describe cada uno de los parámetros de la fórmula.

3.1 General

Hay tres botones en la parte inferior de las páginas del editor de fórmulas:

- «Sin escalar» o «Humedad»: este botón alterna los valores de los sensores en la fórmula para mostrar valores sin escalar o de humedad.
- Guardar: guarda los cambios en la fórmula.
- Cerrar: si se detectan cambios no guardados, el usuario tiene la opción de «Descartar» para volver a la pantalla Fórmulas o de «Cancelar» para volver al editor de fórmula.

3.2 Datos de la fórmula

Figura 31: Editar una fórmula, Datos de la fórmula

Parámetro de fórmula	Descripción
Nombre de la fórmula	Nombre de la fórmula que se muestra en la pantalla «Resumen».
Número de fórmula	Número de la fórmula en Hydro-Control.
Contador de lotes	Número del último lote creado.
Descripción de la fórmula	Descripción de la fórmula.

3.3 Adición de agua

Figura 32: Editar fórmula, adición de agua

Parámetro de la fórmula	Descripción
Água de prehumed.	La cantidad fija de agua que se añadirá durante la fase «Prehúm.» del ciclo de mezcla si se ha establecido el método de control de agua de prehumedecimiento en el modo Preestablecido. Si no utiliza agua de prehumedecimiento, ajuste este valor a cero.
Límite agua prehumed.	En la fase de prehumedecimiento, este valor limita la cantidad de agua añadida antes de que el sistema emita una alarma.
Água principal	Cantidad de agua que debe añadirse durante la fase de agua principal del ciclo de mezcla si el sistema está en modo Preestablecido.
Límite agua principal	Cantidad máxima de agua que el sistema añadirá o calculará añadir antes de que se suene la alarma. Si el sistema está en modo Cálculo, se hará una comprobación al efectuarse el cálculo del agua. Si el sistema está en modo Automático, el sistema emitirá una alarma al alcanzar este valor.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Ajuste de agua principal	Cantidad de agua de ajuste que debe añadirse a la fórmula. El agua de ajuste se incluye en el cálculo de agua y cambia el objetivo al calibrar el sistema para que se pueda hacer una calibración con un lote que no sea perfecto.
Adición en dos pasos	Activa el modo de adición en dos pasos, que divide la adición de agua principal en dos etapas. Durante la segunda etapa se activa la señal de mezcla. Esto puede utilizarse al dosificar aditivos que tienen un gran efecto en la calibración del sensor para mantener la precisión de la indicación de humedad.
% activación Aditivo	El punto en % durante la fase de agua principal en que se fijará la señal de aditivos.
Cant. de Aditivo	Hydro-Control no lo utiliza pero aparece en la fórmula. Es la cantidad de aditivos indicada en el diseño de la mezcla. Puede introducirse manualmente solo a título informativo.

3.4 Tiempos de adición de material/mezcla

Figura 33: Editar fórmula, adición de material y tiempos de mezcla

Parámetro de la fórmula	Descripción
Peso en seco	Peso en seco de todos los materiales de la mezcladora, incluidos el cemento y los áridos. Si esto cambiase debido a errores en el peso o corrección de humedad, este valor debe enviarse desde el sistema de control de lotes para permitir que el cálculo se haga con la mayor precisión.
Peso cemento	Peso del cemento añadido y, si se ha indicado, el registro de Hydro-Control contendrá la relación agua/cemento de un lote concreto.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Tiempo de espera del cemento	Cantidad de tiempo que el sistema esperará después de emitir la señal «Prehum. completo» antes de emitir una alarma de no haber recibido la señal de entrada de cemento.
Tiempo de mezcla inicial	Cantidad de tiempo que el sistema mezclará después de añadir áridos y antes de añadir agua.
Tiempo mezcla prehúm.	Cantidad de tiempo que el sistema mezclará tras añadir el agua de prehumedecimiento y antes de establecer la señal «Prehum. completo». Puede utilizarse si es necesario mezclar el agua en el lote antes de añadir el cemento. Para controlar el cemento se debe usar la señal «Prehum. completo» y, una vez completada la dosis de cemento, debe activarse la señal «Ent. cto.».
Tiempo mezcla seca	Cantidad de tiempo para mezclar el lote después de que se haya añadido y mezclado el agua de prehumedecimiento, y se haya recibido la señal «Ent. cto.» (si se utiliza). Transcurrido este tiempo, se añade el agua principal.
Tiempo mezcla húmeda	Cantidad de tiempo para mezclar después de que se haya añadido el agua principal antes de la señal «Mezcla completada».

3.5 Control de la mezcla




Figura 34: Editar fórmula, control de la mezcla

Parámetro de la fórmula	Descripción
Control prehumed.	El método utilizado para controlar la adición del agua de prehumedecimiento. Si se emplea el modo Preestablecido, se usa la cantidad fija de agua especificada en la página 1. Si el método es Automático, la adición se rige por el objetivo de humedad de prehumedecimiento.
Objetivo prehumed.	Parámetro que define el modo en que se controla la adición de agua de prehumedecimiento. Dispone de tres ajustes, Preestablecido, Automático y Cálculo. Estos métodos se detallan en Capítulo 5.
Control de agua principal	Parámetro que define el modo en que se controla la adición de agua principal. Dispone de tres ajustes, Preestablecido, Automático y Cálculo. Estos métodos se detallan en Capítulo 5.
Objetivo	Si el control de agua principal está en modo Automático o Cálculo, este ajuste definirá el objetivo de humedad que se emplea en el modo Automático.
Tolerancia positiva	Límite utilizado para el límite superior antes de que se activen las alarmas que indican que la humedad final está fuera de tolerancia con el objetivo de humedad definido en el parámetro anterior.
Tolerancia negativa	Límite utilizado para el límite inferior antes de que se activen las alarmas que indican que la humedad final está fuera de tolerancia con el objetivo definido en el parámetro «Objetivo».
Modo fórmula sin escalar	Indica el modo de medición del sensor utilizado para la fórmula.

3.6 Auto-Track local

The screenshot shows the 'Fórmulas' configuration screen with the 'Ajustes locales seguimiento auto.' tab selected. It features several toggle switches for activating different types of automatic tracking: 'Activar seguimiento auto. inicial', 'Activar seguimiento auto. seca', 'Activar seguimiento auto. prehúm.', 'Activar seguimiento auto. húm.', and 'Activar seg. auto. loc.'. Below these are input fields for deviation settings, organized in two rows. The first row includes: 'Seg. aut. tpo. dev. m. inicial *' (15 s), 'Seg. aut. loc. dev. m. inicial *' (0.10 %), 'Seg. aut. tpo. dev. m. prehúm. *' (10 s), and 'Seg. aut. loc. dev. m. prehúm. *' (0.10 %). The second row includes: 'Seg. aut. tpo. dev. m. seca *' (15 s), 'Seg. aut. loc. dev. m. seca *' (0.10 %), 'Seg. aut. tpo. dev. m. húm. *' (10 s), and 'Seg. aut. loc. dev. m. húm. *' (0.10 %). At the bottom, there are three buttons: 'Sin escalar', 'Guardar', and 'Cerrar'.

Figura 35: Editar fórmula, ajustes de Auto-Track local

Parámetro de la fórmula	Descripción
Activar Auto-Track inicial	Opción que activa Auto-Track durante la fase de mezcla inicial de la fórmula. Para más información, consulte el Capítulo 8.
Activar Auto-Track prehumed.	Opción que activa Auto-Track durante la fase de mezcla de prehumedecimiento de la fórmula. Para más información, consulte el Capítulo 8.
Activar Auto-Track local	Si esta opción está activada, la fórmula empleará los parámetros configurados de forma local para la función Auto-Track en lugar de los parámetros definidos en la página de parámetros del sistema.
Activar Auto-Track mezcla seca	Opción que activa Auto-Track durante la fase «Mezcla seca» de la fórmula. Para más información, consulte el Capítulo 8.
Activar Auto-Track mezcla húmeda	Opción que activa Auto-Track durante la fase «Mezcla húmeda» de la fórmula. Para más información, consulte el Capítulo 8.
Tiempo mezcla inicial de Auto-Track	Cuando se usa el control Auto-Track, esta es la cantidad de tiempo que la mezcla húmeda debe estar dentro de la «Desviación mezcla inicial» indicada más abajo para continuar. Si la señal del sensor no se ha estabilizado dentro de esta ventana al final del tiempo de mezcla de desviación, el sistema indicará al operador que continúe, independientemente de si se ha estabilizado o no.
Desviación mezcla inicial de Auto-Track	Es la desviación máxima que debe tener la señal del sensor para que el sistema siga funcionando.
Tiempo mezcla prehúm. De Auto-Track	Cuando se usa el control Auto-Track, esta es la cantidad de tiempo que la mezcla de prehumedecimiento debe estar dentro de la desviación de mezcla de prehumedecimiento indicada más abajo para continuar. Si la señal del sensor no se ha estabilizado dentro de esta ventana al final del tiempo de prehumedecimiento de la mezcla, el sistema indicará al operador que continúe, independientemente de si se ha estabilizado o no.
Desviación mezcla prehúm. de Auto-Track	Es la desviación máxima que debe tener la señal del sensor para que el sistema siga funcionando.
Tiempo mezcla seca de Auto-Track	Cuando se usa el control Auto-Track, esta es la cantidad de tiempo que la mezcla seca debe estar dentro de la desviación de mezcla seca indicada más abajo para continuar. Si la señal del sensor no se ha estabilizado dentro de esta ventana al final del tiempo de mezcla seca, el sistema indicará al operador que continúe, independientemente de si se ha estabilizado o no.
Desviación mezcla seca de Auto-Track	Desviación máxima que debe tener la señal del sensor para que el sistema siga funcionando.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Tiempo mezcla húmeda de Auto-Track	Cuando se usa Auto-Track, esta es la cantidad de tiempo que la mezcla húmeda debe estar dentro de la desviación de mezcla húmeda indicada más abajo para continuar. Si la señal del sensor no se ha estabilizado dentro de esta ventana al final del tiempo de mezcla húmeda, el sistema indicará al operador que continúe, independientemente de si se ha estabilizado o no.
Desviación mezcla húmeda de Auto-Track	Desviación máxima que debe tener la señal del sensor para que el sistema siga funcionando.

3.7 Ajustes del modo Cálculo




Figura 36: Editar fórmula, ajustes del modo Cálculo

Parámetro de la fórmula	Descripción
Desviación humedad prehumed. 1 Ganancia humedad prehumed. 1	Coefficientes de calibración para la fase «Prehumed.» de la fórmula. Definen la relación entre la cantidad de humedad del lote y el valor del sensor sin escalar. Se calculan de forma automática al calibrar la fórmula.
Desviación humedad 1 Ganancia humedad 1	Coefficientes de calibración de la fórmula. Definen la relación entre la cantidad de humedad del lote y el valor del sensor sin escalar. Se calculan de forma automática al calibrar la fórmula.
Desviación humedad 2 Ganancia humedad 2	Coefficientes de calibración de la fórmula con el aditivo incorporado. Se calculan automáticamente cuando se calibra la fórmula con el método Preestablecido en dos pasos.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Usar valor prehumed. para agua principal	Si esta opción está activada, Hydro-Control utilizará la lectura medida al final de la mezcla de prehumedecimiento en lugar de la mezcla seca para calcular la cantidad de agua que debe añadirse en la adición de agua principal.

Ver calibración

Abre el gráfico de registro de mezcla en el registro de mezcla utilizado para calibrar la fórmula. Solo está disponible si se ha calibrado la fórmula.

Restablecer calibración

Restablece los coeficientes de calibración del modo Cálculo al valor predeterminado.

3.8 Ajustes del modo Automático




Figura 37: Editar fórmula, justes del modo Automático

Parámetro de la fórmula	Descripción
Control automático local	Por defecto, se utilizarán los parámetros automáticos de la pantalla «Parámetros del sistema». Para mezclas complejas, es posible que haya que establecer parámetros únicos para la fórmula. Este parámetro permite anular los parámetros del sistema y utilizar los parámetros locales para controlar la velocidad de adición del agua.
Ganancia proporcional local	Parámetro utilizado por el modo de control para ajustar la velocidad de adición de agua a la mezcladora. Define la velocidad inicial del agua en la mezcladora.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Ganancia integral local	<p>Parámetro utilizado por el modo de control para ajustar la velocidad de adición de agua a la mezcladora.</p> <p>Ajusta la velocidad de adición de agua en función del tiempo que se haya tardado en añadir. Se puede utilizar para corregir una desviación al final de la adición de agua sin tener que utilizar un exceso de ganancia proporcional que pueda causar un sobreimpulso.</p>
Ganancia derivada local	<p>Parámetro utilizado por el modo de control para ajustar la velocidad de adición de agua a la mezcladora.</p> <p>Ajusta la tasa de adición de agua en función de la tasa de cambio de la diferencia entre el valor actual del sensor y el objetivo.</p>

3.9 Ajustes corrección temperatura




Figura 38: Editar fórmula, Ajustes corrección temperatura

Parámetro de la fórmula	Descripción
Punto de ajuste de temperatura	Temperatura base a partir de la cual se calculará el coeficiente de temperatura.
Coeficiente temperatura	El cambio en la humedad por grado Celsius que la temperatura actual es diferente del punto de ajuste de temperatura que se suma o resta del objetivo sin escalar. Se utiliza para que el hormigón pueda variar en función de la temperatura con el fin de la tasa de hidratación aumente en atmósferas más calientes.

Una vez que haya introducido los parámetros deseados, pulse el botón «Guardar». Aparecerá una ventana emergente para confirmar que los cambios se han guardado correctamente en la base de datos de Hydro-Control. Para desechar los cambios, pulse «Cerrar». Si se realizan cambios, aparecerá una ventana emergente en la que el usuario podrá decidir si desea desechar los cambios o volver al editor de fórmulas.




Figura 39: Ventana emergente Confirmar actualización de fórmulas.

En este capítulo se describen los parámetros que aparecen en el registro de mezclas.

Para más información sobre cómo acceder a la pantalla Registro de mezclas, así como una descripción de la funcionalidad de los botones de la parte inferior de la pantalla, consulte el Capítulo 2 Navegación, sección 5: Pantalla Registro de mezcla.

1 Introducción

En registro de mezclas recopila información sobre los ciclos de mezcla realizados con el Hydro-Control. Se almacena la siguiente información sobre cada lote:

- Un registro de la medición del sensor obtenida aproximadamente una vez por segundo durante el ciclo de mezcla, es decir, el «Registro de mezcla».
- Detalles de la cantidad de agua calculada y los parámetros utilizados para calcularla.
- Un registro del agua real dosificada en el lote.

El registro de mezcla muestra un trazado gráfico del cambio de humedad de cada ciclo a lo largo del tiempo. La información almacenada permite la siguiente funcionalidad dentro de la página del registro de mezclas:

- Calibración de fórmulas de un lote anterior.
- Análisis de lotes anteriores para diagnóstico y garantía de calidad.
- Vista del trazado del registro de mezcla para analizar la homogeneidad durante los tiempos de mezcla.

2 Información incluida en el registro de mezcla

La pantalla «Registro de mezclas» incluye los detalles de los lotes de todas las mezclas que se han ejecutado. Puede ver más datos si se desplaza de izquierda a derecha por la tabla.

Los filtros se pueden utilizar para filtrar el número de mezclas mostradas y el control «Mostrar grupo» puede utilizarse para filtrar los datos que aparecen de cada mezcla por fecha, fórmula o tipo de alarma.

Con los filtros los registros en pantalla se pueden filtrar por fecha, fórmula o tipo de alarma.

Los botones «Sin escalar» o «Humedad» permiten alternar entre los valores de % de humedad y los valores sin escalar. Los valores de % de humedad se han obtenido a partir del objetivo de % de humedad fijado en el momento de elaborar el lote.

Las columnas de la vista general del registro se describen en la siguiente tabla:

Columna	Unidades	Descripción
Hora de entrada		Hora a la que se completó el lote.
Número de lote		El número de lote es un número creciente por cada lote que se haga de esa fórmula.
Número de fórmula		Número de la fórmula creada.
Control prehumed.		Método utilizado para controlar la fase «Prehumed.» del lote. Puede ser Preestablecido, Automático o Cálculo.

Columna	Unidades	Descripción
Control principal		Método utilizado para controlar la fase de agua principal del lote. Puede ser Preestablecido, Automático o Cálculo.
Auto-Track inicial		Indica si se ha utilizado la función Auto-Track durante la fase de mezcla inicial.
Auto-Track prehumed.		Indica si se ha utilizado la función Auto-Track durante la fase de mezcla prehúmeda.
Auto-Track seco		Indica si se ha utilizado la función Auto-Track durante la fase de mezcla seca.
Auto-Track húmedo		Indica si se ha utilizado la función Auto-Track durante la fase de mezcla húmeda.
Valor mezcla prehumed.	%/ US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo F del valor mezcla prehumed.	%/ US	Este es el valor de humedad del modo F obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo V del valor mezcla prehúmed.	%/US	Este es el valor de humedad del modo V obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo E del valor mezcla prehumed.	%/US	Este es el valor de humedad del modo E obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Desviación de mezcla prehumed.	%/US	Esta es la desviación en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo F desviación mezcla prehúm.	%/US	Esta es la desviación del modo F en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo V desviación mezcla prehúm.	%/US	Esta es la desviación del modo V el en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Modo E desviación mezcla prehúm.	%/US	Esta es la desviación del modo E en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla prehúmeda.
Valor mezcla inicial	%/US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.

Columna	Unidades	Descripción
Modo F valor mezcla inicial	%/US	Este es el valor de humedad del modo F obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Track al final de la mezcla inicial.
Modo V valor mezcla inicial	%/US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Modo E valor mezcla inicial	%/US	Este es el valor de humedad del modo E obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Desviación de mezcla inicial*	%/US	Esta es la desviación en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Modo F desviación mezcla inicial	%/US	Esta es la desviación del modo F en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Modo V desviación mezcla inicial	%/US	Esta es la desviación del modo V en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Modo E desviación mezcla inicial	%/US	Esta es la desviación del modo E en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla inicial.
Valor mezcla seca*	%/US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o de Auto-Track al final de la mezcla seca.
Modo F valor mezcla seca	%/US	Este es el valor de humedad del modo F obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Track al final de la mezcla seca.
Modo V valor mezcla seca	%/US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla seca.
Modo E valor mezcla seca	%/US	Este es el valor de humedad del modo E obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Track al final de la mezcla seca.
Desviación mezcla seca*	%/US	Esta es la desviación en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla seca.
Modo F desviación mezcla seca	%/US	Esta es la desviación del modo F en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla seca.

Columna	Unidades	Descripción
Modo V desviación mezcla seca	%/US	Esta es la desviación del modo V en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla seca.
Modo E desviación mezcla seca	%/US	Esta es la desviación del modo E en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla seca.
Valor de objetivo prehumed.	%/US	Este es el valor objetivo que debe alcanzarse para la fase de prehumedecimiento de la fórmula.
Valor objetivo	%/US	Este es el valor final que debe alcanzarse para la fórmula.
Valor mezcla húmeda	%/US	Este es el valor de humedad obtenido durante el tiempo medio o de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo F del valor mezcla húmeda	%/US	Este es el valor de humedad del modo F obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Track al final de la mezcla húmeda.
Modo V valor mezcla húmeda	%/US	Este es el valor de humedad tomado durante el tiempo medio o de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo E valor mezcla húmeda	%/US	Este es el valor de humedad del modo E obtenido durante el tiempo medio o el tiempo de Track al final de la mezcla húmeda.
Desviación mezcla húmeda	%/US	Esta es la desviación en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo F desviación mezcla húmeda	%/US	Esta es la desviación del modo F en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo V desviación mezcla húmeda	%/US	Esta es la desviación del modo V en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo E desviación mezcla húmeda	%/US	Esta es la desviación del modo E en la señal obtenida durante el tiempo medio o el tiempo de Auto-Track al final de la mezcla húmeda.
Modo fórmula		Modo del sensor utilizado para la fórmula.
Agua de prehumed.	l/gal/seg/lbs/kg	Esta es la cantidad de agua de prehumedecimiento que se ha añadido.
Agua principal	l/gal/seg/lbs/kg	Esta es la cantidad de agua principal que se ha añadido.

Columna	Unidades	Descripción
Agua objetivo	l/gal/seg/lbs/kg	Esta es la cantidad de agua que se ha calculado que se necesita. Este es el objetivo para la adición de agua principal.
Ajuste automático	l/gal/seg/lbs/kg	Es el valor de ajuste automático que se añadió durante la calibración de la fórmula.
Ajuste manual	l/gal/seg/lbs/kg	Es la cantidad de agua que el operador ha seleccionado para añadir o sustraer manualmente durante el lote.
Error de adición	l/gal/seg/lbs/kg	Es la diferencia entre la cantidad real calculada para el lote y la cantidad añadida registrada por el medidor de flujo.
Agua total	l/gal/seg/lbs/kg	Es la cantidad total de agua que Hydro-Control añade a la mezcladora durante el lote.
Relación agua/cemento		Se trata de la relación entre el agua del lote calculada a partir del valor medio de humedad durante la mezcla húmeda y el peso en seco (por lo que se asume que la calibración de humedad se ha introducido como un valor de humedad real) y la cantidad de cemento añadida en la mezcladora.
Tiempo de mezcla inicial	Segundos	Este es el tiempo de mezcla inicial del lote.
Tiempo mezcla prehúm.	Segundos	Este es el tiempo de mezcla prehumed. del lote.
Tiempo mezcla seca	Segundos	Este es el tiempo de mezcla seca del lote.
Tiempo mezcla húmeda	Segundos	Este es el tiempo de mezcla húmeda del lote.
Tpo. adic. del agua	Segundos	Es el tiempo total que se tarda en añadir el agua durante el lote.
Tiempo total	Segundos	Se trata del tiempo total de mezcla, desde el momento en que Hydro-Control recibe la señal de inicio hasta el momento en que Hydro-Control activa la señal «Mezcla completa».
Peso en seco	Kg/lbs	Este es el peso en seco del lote.
Peso cemento	Kg/lbs	Es el peso del cemento que se ha añadido al lote si se ha introducido en la fórmula o se ha enviado desde el sistema de control de lotes.
Temperatura mezcla	°C/°F	Temperatura registrada de la mezcla terminada

Columna	Unidades	Descripción
Ganancia humedad prehumed.		Esta es la ganancia de humedad utilizada durante la mezcla prehumeda.
Desviación humedad prehumed.		Esta es la desviación de humedad utilizada durante la mezcla prehumeda.
Ganancia humedad 1		Este es el primer valor de ganancia de humedad que se utiliza para calcular la humedad de visualización.
Desviación humedad 1		Este es el primer valor de desviación de humedad que se utiliza para calcular la humedad de visualización.
Ganancia humedad 2		Este es el segundo valor de ganancia de humedad que se utiliza para calcular la humedad de visualización. Se utiliza para volver a escalar el gráfico tras incorporar aditivos a la mezcladora.
Desviación humedad 2		Este es el segundo valor de desviación de humedad que se utiliza para calcular la humedad de visualización. Se utiliza para volver a escalar el gráfico tras incorporar aditivos a la mezcladora.
Ganancia Calc		Este es el valor de «Ganancia» utilizado para calcular la cantidad de agua que debe añadirse a la mezcladora cuando se ejecuta el modo Cálculo.
Desviación Calc		Este es el valor de «Desviación» utilizado para calcular la cantidad de agua que debe añadirse a la mezcladora cuando se ejecuta el modo Cálculo.
Ganancia proporcional		Este es el valor de «Ganancia proporcional» utilizado durante el lote si el sistema está funcionando en modo Automático.
Ganancia integrada		Este es el valor de «Ganancia integral» utilizado durante el lote si el sistema está funcionando en modo Automático.
Ganancia derivada		Este es el valor de «Ganancia derivada» utilizado durante el lote si el sistema está funcionando en modo Automático.
Adición en dos pasos		Indica si se ha utilizado la adición de agua en dos pasos.
% activación Aditivo		Este es el punto durante la fase de adición de agua en el que Hydro-Control activa la señal «Aditivo» para que el sistema de control de lotes pueda empezar a dosificar los aditivos. Se basa en el porcentaje de agua total que se ha añadido.

Columna	Unidades	Descripción
Interruptor punto cal		El valor sin escalar que provoca un cambio en el cálculo de la humedad a partir del uso de los coeficientes de ganancia/desviación humedad 1 y de ganancia/desviación humedad 2.
Error Ent. cto.		Se ha activado la alarma «Ent. cto.» durante el lote.
Fallo en el contador de agua		Se ha activado la alarma «Fallo en el contador de agua» durante el lote.
Fuga en válvula de agua		Se ha activado la alarma «Fuga en válvula de agua» durante el lote.
Esperando llenado dep. agua		Se ha activado la alarma «Esperando llenado dep. agua» durante el lote.
No requiere agua		Se ha activado la alarma «No requiere agua» durante el lote.
Demasiada agua calculada		Se ha activado la alarma «Demasiada agua calculada» durante el lote.
Objetivo prehumed. no alcanzado		Se ha disparado una alarma de objetivo de prehumedecimiento no alcanzado durante el lote.
Mezcla muy húmeda rechazada		Se ha disparado una alarma de mezcla muy húmeda durante el lote y el operador la ha rechazado.
Mezcla muy seca rechazada		Se ha disparado una alarma de mezcla muy seca durante el lote y el operador la ha rechazado.
Mezcla muy húmeda aceptada		Se ha disparado una alarma de mezcla muy húmeda durante el lote y el operador la ha aceptado.
Mezcla muy seca aceptada		Se ha disparado una alarma de mezcla muy seca durante el lote y el operador la ha aceptado.
Límite de agua superado		Se ha disparado una alarma de límite de agua superado durante el lote.
T. máx. mezcla seca alc.		Se ha disparado una alarma de máximo de mezcla seca alcanzado durante el lote.
Tiempo máximo de humedecimiento alcanzado		Se ha activado la alarma «Tiempo máx. de mezcla húmeda alcanzado» durante el lote.
Mezcla cancelada		La mezcla se ha cancelado durante el lote.
Fallo en el sensor		La comunicación con el sensor se ha perdido durante el lote.

Columna	Unidades	Descripción
Palas desgastadas		Alarma por palas mezcladoras desgastadas activada.
ID de registro de mezcla		Único ID del registro de mezcla
Mezcla de calibración		Indica el registro de mezcla empleado para calibrar la fórmula.
ID mezcla de calibración		Indica el ID de mezcla utilizado para calibrar la fórmula.

3 Ver el Registro de mezcla

Página del registro

Para acceder a los detalles de un lote concreto, seleccione uno de los lotes de la lista y, a continuación, pulse el botón «Rastro mezcla» (consulte Figura 12, el botón solo está disponible tras haber seleccionado un registro de mezcla al pulsar sobre su línea). Esto mostrará la página «Registro de mezcla» (consulte la Figura 40, Figura 41 y Figura 42).

Esta página ofrece una representación gráfica de la variación de humedad a lo largo del ciclo de mezcla. Puede utilizarse como herramienta de diagnóstico para verificar la estabilidad de la señal del sensor.




Figura 40: Pantalla Registro de mezcla

El registro de mezcla permite identificar rápidamente el grado de homogeneidad en cualquier punto de la mezcla. También ayuda a optimizar la duración del ciclo proporcionando indicadores visuales de homogeneidad, por ejemplo, al final de las mezclas seca y húmeda, donde los tiempos de mezcla pueden reducirse sin comprometer la mezcla final.

Para el rango actual del sensor, se muestran los registros de señal de los tres modos del sensor. Aparece un único rastro para los sensores antiguos (consulte la Figura 41).



Figura 41: Pantalla «Rastro de mezcla» para un sensor antiguo

Es posible ver los detalles registrados del proceso pulsando en cualquier lugar de la línea deseada del gráfico. Los cambios de acción se indican con un punto en la línea de rastro. Los detalles se muestran en una ventana junto al punto seleccionado (consulte la Figura 42).




Figura 42: Pantalla «Rastro de mezcla»: cambios de acción

El botón «Mezcla calibración» abre el registro de mezcla a partir de la cual se ha calibrado la fórmula visualizada actualmente. Este botón no está disponible en la pantalla «Registro de mezcla» para una mezcla sin mezcla de calibración asociada.

El botón «Calibrar» calibra la fórmula utilizando el lote como plantilla. Para más información, consulte el Capítulo 8, sección 2.4: Comprobar el registro de mezcla y el Capítulo 9, sección 2.8: Procedimiento de calibración en modo Cálculo.

El botón «Registro de mezcla» le lleva de nuevo a la pantalla Registro de mezcla.

Página de datos

La página «Datos de registro de mezcla» contiene una lista de los puntos registrados durante el lote y la cantidad de agua que Hydro-Control añadió en ese punto (consulte la Figura 43).

Señal	Datos	Mezcla calibración			Fórmula : 28	Amasada : 2	11/04/2024 04:31:18 PM	Tiempo total : 67s
Hora de entrada	Valor sensor	Modo F	Modo E	Modo V	Acción	Cantidad de agua		
16:31:18	7.50	7.50	3.90	18.70	Mezcla inicial	0.0 l		
16:31:19	7.50	7.50	3.90	18.70	Prehumed. válvula fina	0.0 l		
16:31:20	7.50	7.50	3.90	18.70	Mezcla en seco	0.0 l		
16:31:21	7.50	7.50	3.90	18.70	Mezcla en seco	0.0 l		
16:31:22	7.50	7.50	3.90	18.70	Mezcla en seco	0.0 l		
16:31:23	7.50	7.50	3.90	18.70	Mezcla en seco	0.0 l		
16:31:24	7.70	7.70	4.20	18.70	Mezcla en seco	0.0 l		

Figura 43: Página Datos de registro de mezcla

Este capítulo explica cómo configurar una fórmula y preparar la mezcla por primera vez. La sección 1 describe la teoría en la que se basa la preparación de la primera mezcla de una fórmula recién creada. Las secciones restantes de este capítulo explican las acciones para preparar una mezcla adecuada para la calibración.

1 Consideraciones sobre los parámetros de la fórmula de una primera mezcla

Preparar una mezcla por primera vez implica realizar varios lotes en modo Prestablecido añadiendo agua de forma controlada manualmente y observando las características de mezcla de la mezcladora. El objetivo es crear un «buen» lote de hormigón con fines de calibración. Solo una vez completado este paso puede seleccionarse un método de control adecuado para la fórmula.

1.1 Cómo elegir los tiempos de mezcla para la primera mezcla

Los tiempos de mezcla en seco y en húmedo afectan en última instancia a la calidad de la mezcla de los materiales. Los usuarios deben ser conscientes de que cuando estos tiempos se reducen, como puede ocurrir en entornos de alta producción, existe un equilibrio entre velocidad y calidad.

El sensor muestra la variación de humedad a medida que se mezclan los materiales. Cuando la lectura se estabiliza, indica que la mezcla es homogénea. Cuando la lectura se estabiliza, esto indica una mezcla homogénea. Cuando se utiliza el modo Cálculo es importante obtener lecturas estables de mezcla seca y húmeda para calibrar el cálculo de agua. Una vez finalizado el calibrado, el tiempo de mezcla húmeda puede reducirse en función de la calidad y homogeneidad requeridas de la mezcla.

Los tiempos de mezcla solo pueden determinarse empíricamente, ya que hay muchos factores que influyen en el tiempo que se tarda en mezclar todos los ingredientes en la mezcladora. La mejor forma de establecer tiempos de mezcla seca y mezcla húmeda adecuados es alargarlos al principio y luego acortarlos una vez que se haya determinado durante cuánto tiempo se ha mantenido estable la señal.

No se recomienda utilizar Auto-Track durante la configuración o las pruebas iniciales hasta que se hayan observado las características de la mezcladora.




Figura 44: Ampliación de los tiempos de mezcla para la calibración

El diagrama superior de la Figura 44 muestra un registro de mezcla para una fórmula configurada con un tiempo de mezcla seca y mezcla húmeda de 60 segundos. Tanto la mezcla seca como la mezcla húmeda alcanzan la estabilidad antes de los 60 segundos definidos. Estos tiempos de mezcla pueden reducirse unos 30 segundos, como indica la cruz roja. El diagrama inferior muestra la mezcla resultante con un tiempo total de mezcla más corto.

1.2 Cómo ajustar la cantidad de agua para la primera mezcla

Para conseguir la consistencia correcta (asentamiento, docilidad), debe añadirse la cantidad correcta de agua, y la forma más sencilla de determinarlo es la siguiente.

Se hacen lotes de la fórmula necesaria utilizando el modo Preestablecido. Una vez finalizado cada lote, se comprueba la calidad de salida y, si es necesario, se modifica la cantidad de agua para el siguiente lote. En los primeros lotes, se reduce el agua para obtener deliberadamente mezclas demasiado secas y, a continuación, se utiliza la función «Ajuste» para abrir las válvulas y añadir más agua hasta un punto en el que la consistencia de la mezcla sea la correcta. A continuación, la fórmula se actualiza automáticamente con el agua de ajuste que se ha añadido y puede volver a ejecutarse. El proceso se detalla a continuación:

Una vez determinada la cantidad correcta de agua, la fórmula puede calibrarse utilizando el registro de mezcla, como se detalla en el Capítulo 9.

2 Preparar la fórmula para la primera mezcla

2.1 Parámetros de cantidad de agua y tiempos de mezcla

Este proceso comienza con la creación de una nueva fórmula. Para más información sobre la creación de una nueva fórmula, consulte el Capítulo 6, sección 2, Crear una fórmula nueva.

Al configurar la primera mezcla, algunos parámetros difieren de los configurados para la producción normal, consulte la sección 1 Consideraciones sobre los parámetros de la fórmula de una primera mezcla.

Introduzca los parámetros de mezcla básicos en la ventana «Crear fórmula» (consulte el Capítulo 6, sección 2) según las directrices que se indican en la siguiente tabla.

NOTA: Antes de seleccionar qué modo de control utilizar para una fórmula determinada, es necesario empezar a utilizar el modo Preestablecido para hacer varios lotes añadiendo agua de forma controlada y observando las características de mezcla de la mezcladora.

Para más información sobre los parámetros que se indican en la siguiente tabla, consulte el Capítulo 6.

Parámetro de la fórmula	Descripción
Agua principal	Es la cantidad de agua que debe dosificarse en la mezcla. Ajústelo a un valor que sea aproximadamente 10 litros inferior a la cantidad final. El resto se añadirá manualmente mediante la función de ajuste.
Tiempo de mezcla seca y húmeda	Seleccione inicialmente tiempos más largos que los necesarios, por ejemplo, 70 segundos cada uno. Éstas se reducirán más adelante, cuando se evalúe el rendimiento de la mezcladora.

2.2 Iniciar el ciclo de mezcla

Inicie el ciclo de mezcla. Pulse el botón «Iniciar» o emita una señal de inicio desde el sistema de control. Asegúrese de que el control de lotes está ajustado para que la mezcla no se descargue automáticamente. Esto permitirá comprobar la consistencia de la mezcla. Espere a que termine el ciclo.

2.3 Ajuste manual del agua para alcanzar la consistencia deseada

Compruebe la consistencia de la mezcla. Si es posible, observe la mezcla en la mezcladora a través de la trampilla de inspección para ver si se necesita más agua.

Para añadir una cantidad determinada de agua, introduzca la cantidad a añadir y pulse el botón «Ajuste» de la ventana emergente.




Figura 45: Ventana emergente de la función de ajuste de agua

Repita el paso anterior hasta que la mezcla alcance la consistencia deseada y pulse el botón «Finalizar».

NOTA: Si siempre se requiere una cierta cantidad de ajuste, se debe avisar al personal con acceso de supervisor para vuelva a calibrar la mezcla. Este procedimiento se describe en el Capítulo 9, sección 2.8 Procedimiento de calibración en modo Cálculo.

Pulse el botón «Actualizar objetivo» de la pantalla principal para copiar el valor de humedad actual en el parámetro «Objetivo» de la fórmula. Es muy importante asegurarse de que el valor del sensor es estable antes de pulsar el botón «Actualizar objetivo».

Descargue la mezcla manualmente utilizando el sistema de control de lotes. Una vez descargado, pulse el botón «Finalizar» para terminar el ciclo de mezcla.

2.4 Comprobar el registro de mezcla

Después de preparar la primera mezcla, es importante consultar el registro de mezcla para comprobar que los tiempos de mezcla son lo suficientemente largos.

Vaya a la pantalla «Registro de mezcla» y seleccione la mezcla que desea comprobar de la lista de registros de mezcla (consulte el Capítulo 7 Utilizar el registro de mezcla para más información).

La visualización de los valores de «Desviación sin escalar» (desviación seca US y desviación húmeda US) muestra la estabilidad de la señal durante el tiempo medio al final de las fases de mezcla (consulte la Figura 46).

Para una buena calibración con el modo Cálculo, la desviación debe ser inferior a 3 sin escalar, y para obtener los mejores resultados, la desviación debe ser inferior a 0,5 sin escalar.

Buscar	Mostrar grupo		Fórmula	Alarma	Reset	Seguimiento auto. inicial	Seguimiento auto. prehúm.	Seguimiento auto. seco	Seguimiento auto. Húmedo	Valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial
17/06/2024 01:52:27 PM	359					x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
09/05/2024 11:41:41 AM	358					x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
09/05/2024 08:33:02 AM	357					x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
09/05/2024 08:28:09 AM	356	1	Preajuste	Preajuste		x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
11/04/2024 04:31:18 PM	2	28	Preajuste	Preajuste		x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
11/04/2024 04:30:38 PM	1	28	Preajuste	Preajuste		x	x	x	x	0.00	0.00	0.00

1 - 6 of 85

Humedad Cerrar

Figura 46: Registro de mezcla, grupo de visualización de los valores de los sensores

Confirme que la señal del sensor es estable durante la fase de mezcla seca y mezcla húmeda. Analice el registro de mezcla (consulte el Capítulo 7, sección 3 Ver el Registro de mezcla).

Si la señal no es estable, aumente los tiempos de mezcla y realice otro lote para comprobar la estabilidad. Puede resultar ventajoso prolongar los tiempos de mezcla para determinar el punto en el que la señal se estabiliza.

Este capítulo describe la selección entre utilizar el modo Cálculo y el modo Automático para una fórmula determinada y la configuración y optimización de una fórmula para ese modo.

1 Control de humedad y homogeneidad

El objetivo del control de humedad es alcanzar con precisión un objetivo de humedad elegido en el menor tiempo posible para una mezcla homogénea.




Figura 47: Registro de mezcla que muestra homogeneidad

El sensor muestra la dispersión de la humedad y otros materiales a medida que se desplazan por la mezcladora. El registro del sensor muestra con precisión el estado de homogeneidad, como se muestra en la Figura 47. Una mezcla es homogénea cuando todos los materiales están mezclados uniformemente y el agua se ha dispersado por toda la mezcla. Cuando la señal del sensor es estable (una línea plana), la mezcla ha alcanzado un estado homogéneo.

El usuario puede definir el grado de homogeneidad requerido, lo que afectará al tiempo de mezcla.




Figura 48: Cómo calcular la desviación

El registro de mezcla muestra la homogeneidad de la mezcla mostrando una desviación que se calcula como la diferencia entre los valores máximo y mínimo observados durante el tiempo de promediado, como se muestra en Figura 48. Este cálculo se realiza al final de las fases de mezcla seca y mezcla húmeda.

Si la desviación es superior a la requerida, deben prolongarse los tiempos de mezcla para que la mezcladora disponga de más tiempo para homogeneizar las materias primas.

Durante la fase de mezcla húmeda, puede no ser importante tener una señal completamente estable cuando el sistema se utiliza para la producción general, ya que el requisito de homogeneidad dependerá del producto que se elabore y de si se produce más mezcla después de la descarga de la mezcladora.

Si se utiliza la función Auto-Track, es importante asegurarse de que los parámetros de límite de desviación utilizados en la fórmula no sean demasiado altos.

Siempre es mejor ver las desviaciones en unidades sin escalar, ya que esto no se ve afectado por ningún valor de calibración que se defina en la fórmula.

2 Modo Cálculo




Figura 49: Humedad durante el modo Cálculo

2.1 Introducción

El modo Cálculo toma una lectura de humedad media al final de la fase de mezcla seca y la utiliza para calcular la cantidad de agua que debe añadirse para alcanzar el objetivo definido en la fórmula. La adición de agua se realiza entonces como una adición completa.

Ventajas:

- El modo Cálculo depende menos de la calidad de la acción de mezcla o de la homogeneidad final en la mezcladora, por lo que puede ser más rápido en determinadas aplicaciones.
- El agua calculada se dosifica en un solo disparo, con lo que la fase de adición de agua principal es más rápida que en el modo Automático.
- Las distintas aplicaciones requerirán un nivel diferente de homogeneidad en el producto final. El funcionamiento en modo Cálculo permite ajustar correctamente la relación agua/cemento, sin necesidad de un largo tiempo de mezcla húmeda.
- Como el cálculo del agua se realiza al final de la mezcla seca y la adición de agua principal se realiza de una sola vez, el grado de homogeneidad al final de la mezcla húmeda puede modificarse al ajustar el tiempo de mezcla húmeda. Es importante tener en cuenta que si el tiempo de mezcla húmeda se acorta, puede ser necesario aumentar las tolerancias de alarma para evitar que el controlador emita una alarma al final de la mezcla debido a que la mezcla no es completamente homogénea.

Inconvenientes:

- La lectura en seco utilizada para el cálculo debe ser estable, lo que suele requerir que el tiempo de mezcla seca sea superior al necesario para el control en modo Automático.
- El cálculo del agua depende del tamaño del lote, por lo que si el peso en seco del material varía significativamente, la fórmula debe actualizarse con el peso actual del lote, ya sea al editar manualmente la fórmula o si se envía el valor desde una conexión remota.
- Si se realizan cambios significativos en la fórmula, será necesario volver a calibrarla.

2.2 Configurar la fórmula

Al usar el modo Cálculo, debe calibrarse primero cada fórmula. Para ello, se utiliza un lote previamente procesado con la humedad y la calidad correctas. En el capítulo anterior se describe cómo ejecutar el primer lote. A continuación, Hydro-Control utilizará los datos registrados durante el lote para generar una calibración de la fórmula que se utilizará con lotes posteriores.

Para una buena calibración es importante que la señal del sensor sea lo más estable posible durante los periodos de media al final de los tiempos de mezcla seca y húmeda. La estabilidad de la señal puede mejorarse prolongando el tiempo de mezcla para dar tiempo a que la mezcla se homogeneice. Para obtener la mejor calibración, las desviaciones deben ser lo más próximas a cero posible, siempre inferiores a 3 unidades sin escalar y preferiblemente inferiores a 0,5 unidades sin escalar.

Al planificar el uso de una mezcla para la calibración, puede ser necesario ampliar temporalmente los tiempos de mezcla para investigar cómo cambia la señal con el tiempo. Una vez finalizada la calibración, el tiempo de mezcla húmeda puede reducirse para el funcionamiento real de la planta. Es importante tener en cuenta que esto puede afectar a la calidad de la mezcla producida.

El modo Cálculo puede usarse en la fase de prehumedecimiento, en la fase principal o durante ambas fases.

2.3 Modo Cálculo: agua principal

Esta es la opción más habitual en la que se utiliza el modo Cálculo. Esto es para mezclas en las que, tras la adición de agua de prehumedecimiento y cemento, se puede obtener una lectura estable de mezcla seca y mezcla húmeda. La calibración realizada a partir de las lecturas en seco y en húmedo se utiliza también para la fase de prehumedecimiento. Si se utilizan fases de mezcla inicial o prehúmeda antes de añadir el cemento, la lectura de humedad durante este periodo puede no ser válida. Esto no suele ser un problema, ya que en la mayoría de los casos solo preocupa la humedad de la mezcla acabada.

2.4 Modo Cálculo: agua de prehumedecimiento

En algunos casos, es posible que después de la adición de ciertos aditivos (normalmente aditivos SCC) la lectura de la mezcla húmeda esté fuera del rango de medición del sensor. En situaciones en las que se añaden materiales, como fibras metálicas, durante la mezcla seca, es posible que el sensor ya no pueda proporcionar lecturas fiables. En tales casos, es posible calibrar la mezcla basándose en la lectura de la mezcla inicial, el agua de prehumedecimiento y la lectura de la mezcla prehúmeda. El agua de prehumedecimiento incorporada suele ser la cantidad de agua necesaria antes de añadir el aditivo.

2.5 Modo Cálculo: agua de prehumedecimiento + agua principal

Este modo puede utilizarse si se requiere una humedad precisa en todos los puntos a lo largo del ciclo. Es el método de adición más largo, por lo que solo se utilizaría cuando fuera necesario un seguimiento de la calidad en toda la mezcla y las limitaciones de tiempo fueran escasas.

2.6 Modo Cálculo: principal con valor de prehumedecimiento

En algunos casos, una vez añadido el cemento, la mezcla puede tardar mucho tiempo en homogeneizarse hasta el punto en que pueda tomarse una lectura estable de la mezcla seca para calcular el agua necesaria. En estos casos, es habitual que antes de añadir el cemento se pueda obtener una lectura estable con bastante rapidez. En este método de calibración, se requiere una mezcla prehúmeda estable, pero no una mezcla seca estable.

2.7 Modo Cálculo: prehumedecimiento y principal con valor de prehumedecimiento

Este modo permite al usuario calcular ambas aguas de prehumedecimiento. También permite calcular el agua principal a partir del valor de la mezcla prehúmeda en el caso de que la mezcla seca no se estabilice rápidamente.

2.8 Procedimiento de calibración en modo Cálculo

Este proceso comienza seleccionando una mezcla adecuada en la pantalla Registro de mezclas.

Una mezcla adecuada cuenta con lo siguiente:

1. Humedad final correcta.
2. Lecturas en seco y en húmedo estables (valores de desviación bajos).
3. Más de 5 desescalados entre las lecturas medias en seco y en húmedo.

Identifique un buen lote para utilizarlo como base para la calibración. Para ello, vaya a la pantalla «Registro de mezcla» y seleccione la mezcla deseada (consulte el Capítulo 2, sección 5 Pantalla Registro de mezcla). Para obtener información sobre cómo crear una buena fórmula y un buen lote, consulte el Capítulo 8 Preparación de la primera mezcla.

Seleccione la mezcla en el registro de mezclas que corresponda al lote bueno seleccionado, compruebe la estabilidad de la mezcla configurando el registro de mezclas para que muestre valores sin escalar (pulse el botón «Sin escalar») y observe la desviación de la mezcla seca y la desviación de la mezcla húmeda. Deben ser inferiores a 3 y preferiblemente inferiores a 0,5 sin escalar. En sensores que tengan varios modos de medición, compruebe la desviación de cada modo disponible.

Para comprobar más a fondo la estabilidad de la señal de una mezcla específica, revise su registro de mezcla. Para ello, pulse en la línea correspondiente para seleccionar la entrada de registro deseada y, a continuación, pulse el botón «Registro de mezcla» (consulte el Capítulo 7, sección 3 Ver el Registro de mezcla).

Una vez que haya dado con un registro de mezcla adecuado, selecciónelo y pulse el botón «Calibrar» para continuar con el proceso de calibración. Aparecerá una ventana emergente de calibración. Introduzca los valores deseados (consulte la tabla de descripción de parámetros que figura a continuación).

Fase	Valor sensor	Modo F	Modo V	Modo E
Desviación mezcla inicial	0	0	0	0
Desviación mezcla seca	0	0	0	0
Desviación mezcla húm.	0	0	0	0

Figura 50: Calibrar una fórmula

Parámetro	Descripción
Tipo de calibración	Elija el modo de calibración apropiado para la mezcla. Las opciones son las siguientes: prehumedecimiento, agua principal, prehumedecimiento y principal.
Valor de objetivo prehumed.	Si se calibra con «Prehumed.» en el modo Cálculo, debe introducirse un valor en «Objetivo prehumed.».
Valor objetivo	Introduzca un objetivo para la adición de agua principal (consulte la NOTA más abajo).
Peso en seco	Si no se ha introducido ningún peso en seco en la fórmula, el proceso de calibración solicitará al operador que introduzca uno en este punto.
Ajuste	Si la consistencia de la mezcla puede mejorarse añadiendo o restando una determinada cantidad de agua, puede añadirse este valor en este punto y pulsar el botón «OK».

NOTA: El valor objetivo en % de humedad solo se utiliza para establecer el valor de visualización que el operador ve en la pantalla de resumen. Puede ser cualquier valor que elija el usuario y no tiene por qué ser exacto para que la unidad calcule correctamente el agua. La relación agua/cemento registrada no será correcta en este caso. Si se requiere un valor de humedad real (o relación agua/cemento), se puede introducir uno de los siguientes valores:

- El valor teórico del diseño de mezcla.
- El agua añadida a partir de las materias sin filtrar (calculada a partir de las pruebas en horno para determinar la humedad y el peso húmedo de los áridos) y el agua añadida durante el ciclo de mezcla.

Pulse el botón «Enviar» para confirmar los parámetros y pasar a la página siguiente de la sección de calibración.

Seleccione el modo de medición del sensor que desea utilizar (solo disponible con sensores compatibles).

A continuación, Hydro-Control mostrará un resumen de los parámetros en los que se basará la calibración. Elija el método de control para los modos «Agua prehum.» y «Agua principal» más adecuado para la mezcla y pulse «OK». Aparecerá una ventana emergente con el mensaje «Fórmula actualizada».




Figura 51: Resumen de los parámetros de calibración

Tras el calibrado, siempre es buena opción controlar los siguientes lotes de la misma fórmula y comprobar la fuerza y la calidad de la mezcla resultante.

2.9 Optimización del modo Cálculo

El modo Cálculo funciona al obtener un valor medio al final de la mezcla seca, y un segundo valor medio al final de la mezcla húmeda. Si se usan estos dos valores y el porcentaje de cambio de humedad entre los dos puntos (es la cantidad de agua añadida dividida por el peso del lote), es posible calcular la cantidad de agua que se necesita para llegar desde cualquier otro punto inicial al valor de humedad objetivo.




Figura 52: Cálculo del modo Cálculo

Como se muestra en los diagramas de la Figura 52, si se necesitan «x» litros para pasar del punto de humedad A al punto de humedad B. Como el valor sin escalar del sensor es lineal con la humedad, se puede obtener una línea de calibración que puede utilizarse para calcular la cantidad de agua necesaria para pasar de cualquier nuevo punto de humedad al valor objetivo, B. En el diagrama del ejemplo, se necesitan «xx» litros para pasar del punto C al objetivo.

Los valores reales del porcentaje de humedad no son necesarios para este cálculo, ya que se basa únicamente en el cambio de los valores sin escalar. Para lograr una calibración precisa, deben conocerse los siguientes valores:

- Peso del lote.
- Cantidad de agua añadida.
- Una lectura exacta del sensor de mezcla seca.
- Una lectura exacta del sensor de mezcla húmeda (que también proporciona el valor objetivo)

Es importante que haya suficiente diferencia entre la lectura del sensor obtenida al final de la fase de mezcla seca y la lectura del sensor obtenida al final de la fase de mezcla húmeda para obtener un buen rango de humedad para el cálculo de calibración.

Hydro-Control requiere que la diferencia entre las dos lecturas sea superior a 4 sin escalar (esto es aproximadamente un 1 % de humedad). De no ser así, aparecerá el mensaje de error: «Error de calibración, no se ha añadido agua a la mezcla». Es necesario reducir la cantidad de agua de prehumedecimiento que entra en la mezcladora o utilizar áridos más secos.

La desviación de la señal durante cada una de las fases de media de la mezcla seca y húmeda debe ser mínima para obtener un valor medio correcto para el cálculo. La desviación se muestra en la pantalla «Registro de mezcla» cuando se ve como unidades sin escalar. El valor debe ser inferior a 3 sin escalar y preferiblemente inferior a 0,5.




Figura 53: Comparación de los tiempos medios

De la Figura 53 se desprende que si la señal no se promedia, el valor instantáneo obtenido para el cálculo podría estar, por ejemplo, en el punto A o en el punto B y no sería representativo de la humedad de la mezcladora. Por lo tanto, es importante hacer la media de la señal y asegurarse de que el tiempo medio está ajustado correctamente. Un tiempo medio más largo dará una mejor lectura media, pero también prolongará el tiempo de mezcla. En circunstancias normales, un tiempo medio típico no sería superior a 10 segundos.

Una vez ajustado el calibrado, el sistema debe supervisarse durante al menos dos mezclas más para comprobar que el sistema compensa correctamente los cambios en la humedad seca.

2.10 Selección del modo de medición del sensor

Cuando se conecta a un sensor compatible, el Hydro-Control registrará todos los modos de medición (consulte la guía de configuración y calibración del sensor HD0679 para más detalles). Cada modo de medición utiliza un método diferente para calcular el valor sin escalar y como resultado, pueden diferir los valores de mezcla seca y húmeda. La diferencia permite al usuario seleccionar el modo de medición más apropiado para producir una mezcla estable; también puede aumentar la diferencia en sin escalar entre las fases de mezcla seca y húmeda.

Al seleccionar el modo de medición, es necesario inspeccionar el Registro de mezcla de cada modo para confirmar que la señal esté estable en las fases de mezcla seca y húmeda (consulte la Figura 40 en el Capítulo 7, sección 3). También es importante confirmar que el valor sin escalar no supere el valor de 100.

En la Figura 54 se muestran tres modos de medición. Los tres modos de medición son estables y no sobrepasan el valor de 100 sin escalar. No obstante, la señal azul tiene la mayor diferencia entre la fase de mezcla seca y húmeda por tanto, se selecciona para utilizarse en la calibración.




Figura 54: Comparación de modos de medición

Para obtener ayuda sobre la selección del modo de medición, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Hydronix a través de la dirección support@hydronix.com.

2.11 Pesos en seco

Si los pesos en seco del material sin filtrar cambian entre lotes, este valor debe actualizarse en la fórmula. Puede introducirse manualmente para cada lote o enviarse por el sistema de control al Hydro-Control. Si se utilizan valores incorrectos, el cálculo no determinará correctamente el cambio de humedad para la calibración.

Incluso cuando se utiliza un sistema de control de la humedad de la mezcladora, es importante corregir el peso de la humedad del material sin filtrar utilizado para garantizar que el diseño de la mezcla sea coherente. Cualquier humedad en los materiales sin filtrar afectará al peso del material sin filtrar dosificado y afectará a la relación árido/cemento.

Es importante utilizar un sistema de control que controle todas las materias primas que se añaden a la mezcladora. Todos los materiales deben añadirse a la mezcladora en el mismo orden cada vez, y los aditivos deben dosificarse al mismo tiempo durante el ciclo para que el efecto de cualquier material sobre la señal del sensor sea consistente.

3 Modo Automático




Figura 55: Humedad durante el modo Automático

3.1 Introducción

El modo Automático incorpora agua de forma progresiva para alcanzar el objetivo de humedad definido en los parámetros de la fórmula.

Ventajas:

- Dado que el control solo se basa en la lectura actual y en el objetivo de humedad, no es necesario calibrar la fórmula si no es necesario mostrar los valores de humedad reales.
- Puede utilizarse un tiempo de mezcla en seco corto, por ejemplo 10 segundos, ya que la cantidad de agua no se calcula al final de la fase de mezcla seca.
- El modo Automático es más independiente del peso en seco del material. Por lo tanto, el control funcionará aunque se produzcan pequeños cambios en el tamaño de los lotes. Aún así, se recomienda utilizar una fórmula distinta para los grandes cambios en el tamaño de los lotes, por ejemplo, medios lotes.

Inconvenientes:

- El modo Automático depende más de la eficacia de la mezcladora que el modo Cálculo, ya que el sensor debe ser capaz de controlar el agua dosificada. Esto no siempre es así en algunas mezcladoras y, por lo tanto, la adición total de agua puede tardar mucho tiempo, ya que el agua debe añadirse más lentamente para permitir que el sensor detecte el agua añadida y que Hydro-Control reaccione en consecuencia.
- Puede ser necesario ajustar los parámetros del modo Automático para obtener un rendimiento óptimo del sistema, tal y como se describe en la sección 3.3.

3.2 Configurar la fórmula

No es necesario calibrar una fórmula cuando se utiliza el modo Automático a menos que se requieran valores reales de humedad. El único parámetro de la fórmula necesario para que Hydro-Control añada la cantidad correcta de agua para cada mezcla es el «% humedad objetivo», que se determina realizando mezclas de prueba y registrando el valor al final de una mezcla de buena calidad.

Cuando se crea una fórmula, Hydro-Control utiliza una calibración predeterminada para calcular la humedad para la visualización. Algunos operadores prefieren utilizar un valor arbitrario para el objetivo de humedad, como el 10 %, y utilizarlo para controlar la repetibilidad y la desviación.

En caso necesario, es posible calibrar la fórmula para que muestre un valor de humedad real. Se debe utilizar la misma secuencia que para el modo Cálculo (consulte la sección 2.8 a continuación).

Después de introducir los datos de calibración, la fórmula pasará por defecto al modo Cálculo y deberá ajustarse al modo Automático.

3.3 Optimización (sintonización automática en bucle)

Las diferentes instalaciones mezclarán el agua a diferentes velocidades y, por lo tanto, puede ser necesario ajustar los parámetros del modo Automático para optimizar la velocidad y la precisión de la adición de agua.

La adición de agua en modo Automático se ajusta mediante 3 parámetros del modo Automático, ganancia proporcional, ganancia integrada y ganancia derivada. Normalmente, estos parámetros se ajustan a nivel global para todas las fórmulas utilizando los valores de las páginas Parámetros del sistema, pero pueden anularse para fórmulas individuales si es necesario.

Para la mayoría de las aplicaciones, solo es necesario cambiar la ganancia proporcional y hay una opción en la pantalla de selección de fórmulas para hacerlo fácilmente sin tener que ir al editor de fórmulas. Las ganancias integral y derivada se desactivan poniendo sus valores a cero.

Para optimizar el modo Automático, es necesario ejecutar varios lotes mientras se aumenta el valor de la ganancia proporcional hasta un punto en el que sobrepase el valor objetivo, luego reducir el valor de la ganancia para que deje de sobrepasar el objetivo y esto da el valor óptimo para el parámetro de ganancia proporcional.

Si durante la fase de adición de agua, el valor de humedad se aproxima al objetivo pero no es capaz de alcanzarlo, puede deberse a que no se añade suficiente agua cada vez que se pulsan las válvulas. La ganancia integrada debe aumentarse con una reducción asociada en la ganancia proporcional para evitar el sobreimpulso en las etapas iniciales de adición de agua.

Si la válvula gruesa no está activada el tiempo suficiente durante la adición de agua, el aumento de la ganancia derivada y la disminución de la ganancia proporcional permitirán que la válvula gruesa esté activada durante más tiempo en las etapas iniciales sin sobrepasar el objetivo.

La tolerancia negativa en los parámetros de la fórmula se utiliza como zona muerta y cuando el valor de humedad alcanza esta desviación del objetivo, se considera que se ha alcanzado el objetivo.




Figura 56: El efecto de cambiar la ganancia proporcional

Como se puede ver en la Figura 56, si la ganancia proporcional se ajusta demasiado alta, la humedad sobrepasará el valor objetivo. Si la ganancia proporcional se ajusta a un valor demasiado bajo, el agua se añadirá muy lentamente y la humedad tardará demasiado en alcanzar el valor objetivo.




Figura 57: El efecto de cambiar la ganancia integrada

La Figura 57 muestra el efecto de cambiar la ganancia integrada. La ganancia integrada actuará aumentando el caudal de agua en función del tiempo transcurrido. Esto puede utilizarse para corregir la adición de agua cuando la humedad disminuye tras la adición inicial de agua.




Figura 58: El efecto de cambiar la ganancia derivada

La ganancia derivativa solo debe modificarse si se produce un sobreimpulso en el objetivo que se estabiliza al mezclar el agua, como se muestra en la Figura 58.

3.4 Valor de salida de control

El valor de salida de control se muestra en la pantalla «Resumen» cuando Hydro-Control funciona en modo Automático. Informa al operador del estado del nivel de salida del bucle PID. Esto no es necesario para el funcionamiento normal. El valor de salida de control se utiliza con fines de diagnóstico.

4 Uso de aditivos

4.1 Introducción

En general, los aditivos o colorantes deben dosificarse una vez iniciada la ADICIÓN de agua para que no se añadan sobre el material seco. La dosificación simultánea con el agua favorece la dispersión en la mezcla y puede ayudar a la acción de mezclado, mejorar la calidad de la mezcla y reducir los tiempos del ciclo de mezcla. Consulte las fichas técnicas del fabricante del aditivo para obtener consejos específicos sobre la dosificación de aditivos.

Dado que los aditivos no tienen las mismas propiedades eléctricas que el agua, si se añaden a mitad de un ciclo de mezcla, el efecto será un cambio en las propiedades del material base y, por tanto, un cambio en la relación entre el valor sin escalar y el % de humedad a mitad del ciclo de mezcla. En la mayoría de los casos, el aditivo se añade en la misma proporción a cada lote y el objetivo de % de humedad final será correcto. Esto es independiente del modo de funcionamiento en uso. Sin embargo, el valor de humedad registrado al final del tiempo mezcla seca (antes de la adición del aditivo) no representará un % de humedad real.

El parámetro «% activación Aditivo» de la fórmula se utiliza para controlar el punto en el que se dosifica el aditivo durante la fase de adición de agua principal. En el modo Cálculo es un porcentaje del total de agua calculada y en el modo Automático es un porcentaje del objetivo de humedad final.

En los casos en los que se utiliza un aditivo y en los que se requiere un % de humedad real tanto para la mezcla seca como para la mezcla húmeda para los registros de calidad, Hydro-Control puede utilizar el modo de adición de agua en dos pasos para conseguirlo.

El modo de adición de agua en dos pasos se puede utilizar en todos los modos de funcionamiento, pero se configura en el modo Preestablecido con una técnica de adición de agua en dos pasos que se muestra en la Figura 59. El funcionamiento de los modos Automático y Cálculo no se ve afectado, la calibración cambia automáticamente en el momento adecuado para que siempre se muestre un % de humedad correcto en toda la mezcla.

Si se requiere una adición de agua en dos pasos, marque la casilla «Adición en dos pasos» en la fórmula y ajuste el «% aditivo activado» al valor requerido.

Debe tenerse en cuenta que el modo de adición de agua en dos pasos no afecta a la calibración realizada para el control del agua en el modo Cálculo.




Figura 59: El ciclo en dos pasos del modo Preestablecido

La Figura 60 muestra los puntos de calibración de la adición de agua en dos pasos que se obtienen del ciclo que se muestra en la Figura 59. La línea del punto A al punto C se utiliza para el cálculo del agua cuando se está en el modo Cálculo. El valor de humedad indicado antes de la adición del aditivo se basa en la línea A a B y después de la adición del aditivo se utiliza la línea B a C.




Figura 60: Las líneas de calibración del ciclo del modo Preestablecido en dos pasos

4.2 Preparación de la adición de agua en dos pasos

Este procedimiento requiere que ya se haya configurado una fórmula básica según el Capítulo 8 Preparación de la primera mezcla.

Vaya a la pantalla «Fórmulas», seleccione la fórmula que desea editar y pulse sobre su nombre. A continuación, pulse el botón «Editar» (consulte el Capítulo 6). A continuación, vaya a la página de adición de agua y pulse y deslice el control deslizante de «Adición en dos pasos» (consulte la Figura 32). El control deslizante cambiará de gris a amarillo.

Establezca la opción «Activar aditivos» en el punto de la adición de agua principal en el que deben introducirse los aditivos. Si es necesario, la cantidad de aditivo se puede introducir aquí y se informará en el registro de mezcla.

Pulse el botón «Guardar» para guardar los cambios.

Una vez configurada la fórmula, ejecute la mezcla y, a continuación, ajuste la cantidad de agua como en la calibración normal para obtener una buena mezcla al final del lote.

Una vez que se ha obtenido una buena mezcla, se puede realizar la calibración a partir del registro de mezcla utilizando el mismo procedimiento que para una mezcla normal.

5 Auto-Track

Auto-Track es una alternativa al uso de tiempos de mezcla definidos y permite a Hydro-Control ajustar automáticamente el tiempo de mezcla de cada fase de forma que termine de mezclar cuando la desviación del valor del sensor esté dentro de los parámetros de Auto-Track definidos por el usuario en la fórmula. Esto resulta útil si la variación de las materias primas provoca diferencias en la acción de la mezcladora, lo que a su vez varía el tiempo necesario para homogeneizar el material.

Hay parámetros de Auto-Track separados para la fase de mezcla seca y la fase de mezcla húmeda. Consisten en un tiempo de Auto-Track y una desviación de Auto-Track. La señal del sensor debe permanecer dentro de la desviación de Auto-Track durante el tiempo de Auto-Track antes de pasar a la siguiente fase de mezcla.




Figura 61: Registro de mezcla que muestra la función Auto-Track

La Figura 61 muestra el registro de mezcla para una fase de mezcla seca utilizando la función Auto-Track. La función Auto-Track se activa en el punto tiempo de mezcla seca: tiempo de Auto-Track. Después continuará mezclando hasta que se cumplan los parámetros de Auto-Track o hasta el final del tiempo de mezcla seca.

Auto-Track controla los valores de los sensores. Si el valor queda fuera del parámetro de desviación de mezcla de Auto-Track, el temporizador de Auto-Track se reinicia como se muestra en el diagrama de la Figura 61. Si durante la fase de mezcla los valores permanecen dentro del parámetro de desviación de mezcla de Auto-Track durante el tiempo de mezcla de Auto-Track definido, Hydro-Control pasa a la siguiente fase.

Si no se cumplen los parámetros de desviación de Auto-Track dentro del tiempo de mezcla seca asignado, el sistema repite la fase de mezcla una segunda vez. Si después de un segundo tiempo de mezcla seca no se ha alcanzado una estabilidad suficiente, Hydro-Control emitirá la alarma «se ha alcanzado el tiempo máximo de mezcla seca» o «se ha alcanzado el tiempo máximo de mezcla húmeda» si se encuentra en la fase de mezcla húmeda. A continuación, se indicará al operador que detenga la fase de mezcla y pase a la siguiente o que repita el tiempo de mezcla. Si se repite el tiempo de mezcla, Hydro-Control actualizará automáticamente el tiempo de mezcla en la fórmula para que la próxima vez que se ejecute se utilice el tiempo de mezcla más largo.

5.1 Consideraciones al configurar Auto-Track

Los siguientes puntos deben tenerse en cuenta al configurar Auto-Track.

- El tiempo de mezcla seca debe ajustarse a la mitad del tiempo total previsto de mezcla seca.
- En el modo Cálculo, la desviación de la mezcla de Auto-Track debe ser lo suficientemente pequeña como para garantizar que se utiliza una lectura estable como base para el cálculo de la adición de agua. Por ejemplo, una desviación del 0,1 % permite un cambio del 0,1 % en el agua calculada.
- La desviación de la mezcla húmeda debe establecerse en función de la homogeneidad final requerida de la mezcla. Por ejemplo, las tuberías requerirán un alto grado de homogeneidad, mientras que un bloque liso puede requerir menos homogeneidad.

En el modo Automático, donde a menudo se utiliza un tiempo de mezcla corto, se puede utilizar Auto-Track para retrasar la adición de agua hasta que el cemento esté razonablemente mezclado. Esto puede mejorar la repetibilidad si varían los valores de humedad de los áridos.

6 Compensación de temperatura

En entornos con grandes cambios de temperatura puede ser necesario modificar la viscosidad de la mezcla. Es aconsejable hacerlo variando la cantidad de aditivo en la mezcla. En estas circunstancias, es aconsejable calibrar la fórmula cuando se requiera la menor cantidad de aditivo (normalmente en la parte más fresca del día). La mezcla debe completarse con normalidad y, cuando se emita la señal de mezcla completa, podrá añadirse cualquier aditivo adicional.

En algunos sistemas no es posible variar la adición de aditivos de este modo. En esta situación, la cantidad de agua puede variar en función del aumento de la demanda de agua por °C. Para ello, se pueden utilizar los «Ajustes corrección temperatura» de la fórmula. Hydro-Control ajustará el objetivo para compensar. Debe tenerse en cuenta que este método aumentará la variación en la relación agua/cemento y, por tanto, ampliará las pruebas de variación de la resistencia.

La compensación de temperatura funciona simplemente tomando la diferencia entre la temperatura actual y el parámetro «Punto de ajuste de temperatura» de la fórmula y multiplicando el resultado por el parámetro «Coeficiente de temperatura». Este valor se suma (o se resta si es negativo) al «Objetivo» de la fórmula al inicio del lote.

Ejemplo

Una fórmula se calibra a 25 °C para un objetivo de humedad del 10 %.

A 35 °C (un aumento de 10 °C) se requiere un objetivo de humedad del 11 % (un aumento del 1 %) para mantener la consistencia.

En el ejemplo anterior, por cada aumento de 1 °C en la temperatura se requiere un aumento correspondiente del 0,1 % en el objetivo de humedad. Para este ejemplo, el coeficiente de temperatura debe fijarse en 0,1 %.

Debe tenerse en cuenta que el ajuste de la demanda de agua debido a la temperatura provocará variaciones en la relación agua/cemento. Al configurar este parámetro, asegúrese de que las relaciones agua/cemento se mantendrán dentro de los márgenes de tolerancia para el intervalo de temperaturas de trabajo.

Si el coeficiente de temperatura está ajustado a cero, esta función está desactivada.

Este capítulo describe las alarmas del sistema. Las alarmas son mensajes que aparecen en la pantalla del aparato y que ayudan a gestionar, supervisar y controlar el proceso de mezcla.

1 Alarmas

Cuando salta una alarma, aparece un aviso visual que indica la naturaleza del problema. La salida de alarma también se activa para indicar al sistema de control de lotes que existe un problema. Esta salida también puede utilizarse para activar un aviso acústico o visual. La alarma también se registra en el registro de mezclas.

El usuario debe confirmar una alarma pulsando el botón «Aceptar alarma», que elimina el mensaje de la pantalla. El sistema utiliza una mezcla de alarmas configurables y no configurables.

1.1 Alarmas configurables

Para acceder a la configuración de las alarmas, vaya a la pantalla «Parámetros del sistema» y, a continuación, a la página «Alarmas» (consulte el Capítulo 2, sección 2.1 Botones del menú).




Figura 62: Pantalla de parámetros del sistema, Configuración de las salidas de alarma

Al solucionar problemas de alarmas, deben comprobarse las conexiones de cableado de las entradas y salidas para asegurarse de que no son la causa del fallo. Las entradas y salidas pueden comprobarse yendo a la pantalla «Hardware», página «Entradas/Salidas» (consulte el Capítulo 2, sección 9 Pantalla *Hardware*).

Error entrada cemento

Esta alarma se activa si la señal de entrada «Ent. cto.» no se recibe en el tiempo establecido por el parámetro «Tiempo de espera de cemento» en la fórmula después de configurar la señal de salida «Prehum. completo».

Comprobar:

- El cemento se alimenta a partir de los silos de cemento.
- El sistema de control envía la señal «Ent. cto.» a Hydro-Control correctamente y dentro del tiempo de espera. Si el sistema de control no envía la señal «Ent. cto.», entonces el tiempo de espera en la fórmula debe ajustarse a cero.

Fallo en el contador de agua

Esta alarma se activa si se ha abierto una válvula de agua y el contador de agua no ha pulsado en el tiempo establecido por el parámetro «Tiempo de espera del contador de agua» definido en la página «Parámetros del sistema».

Comprobar:

- El funcionamiento de las válvulas de agua.
- El funcionamiento del contador de agua. Compruebe la entrada del contador de agua asegurándose de que el contador de agua se incrementa cuando se abren las válvulas de agua (navegue hasta la pantalla «Hardware», página Entradas/Salidas (consulte la Capítulo 2, sección 9 Pantalla *Hardware*)).

Fuga en válvula de agua

Esta alarma se activa si el contador de agua pulsa cuando ambas válvulas de agua han estado cerradas durante más de 5 segundos durante las fases de mezcla seca y húmeda.

Comprobar:

- Las válvulas para ver si tienen fugas.
- El contador de agua funciona correctamente.

No requiere agua

Esta alarma se activa en el modo Cálculo si el cálculo ha determinado que no se necesita agua, ya que la humedad de la mezcla seca ya está en o por encima del objetivo para la fórmula.

Comprobar:

- El nivel de humedad de los áridos entrantes.
- Reducir el agua de prehumedecimiento que se añade. Si no se añade agua de prehumedecimiento, se recomienda tener en cuenta la manipulación y el almacenamiento de los áridos.

Demasiada agua calculada

Esta alarma se activa en el modo Cálculo cuando el agua calculada necesaria es superior al parámetro «Límite de agua» definido en la fórmula.

Comprobar:

- El parámetro «Límite de agua» de la fórmula es suficientemente alto.
- La calibración de la fórmula sigue siendo correcta. Puede que sea necesario volver a calibrar la fórmula con el modo Preestablecido.

Mezcla muy húmeda y Mezcla muy seca

Estas alarmas se activan al final de la fase de prehumedecimiento y de la fase de humedecimiento y si la humedad media registrada durante el tiempo medio de la fórmula está por debajo o por encima del objetivo en más de los parámetros «Tolerancia negativa» o «Tolerancia positiva» indicados en la fórmula.

A continuación, el operario puede rechazar o aceptar la mezcla, lo que se registra en el registro de mezclas. Si se rechaza, la unidad permanecerá en pausa para permitir que se añada el agua de ajuste. Si se acepta, la unidad volverá a «Mezcla completa».

Comprobar:

- La calibración es correcta especialmente la estabilidad de la señal al final de las mezclas (indicada en el Registro de mezclas por la Desviación del tiempo de mezcla¹). Una señal más estable dará un resultado mucho más repetible.

- Las tolerancias en los parámetros de la fórmula pueden aumentarse, si es necesario, para disminuir el número de alarmas.

Límite de agua superado

En el modo Automático, esta alarma se activa si la adición de agua ha alcanzado el parámetro «Límite de agua» definido en la fórmula.

Comprobar:

- El parámetro «Límite de agua» de la fórmula es suficientemente alto.
- La sintonización en modo Automático debe ajustarse para no sobrepasar el valor objetivo.

Tiempo máx. secado alcanzado

Tiempo máx. humed. alcanzado

Estas alarmas se activan cuando el Auto-Track está en marcha, y la lectura del sensor no se ha estabilizado dentro de los valores de Auto-Track configurados antes del final de los tiempos de mezcla seca y mezcla húmeda establecidos en la fórmula.

Comprobar:

- La configuración del control Auto-Track es correcta. La frecuencia con la que se dispara esta alarma puede reducirse disminuyendo el tiempo de mezcla de Auto-Track o aumentando la desviación de mezcla permitida, ya sea en la fórmula o en los parámetros del sistema.
- Los parámetros de tiempo de mezcla de la fórmula se ajustan para que sean lo suficientemente largos como para que la mezcla se estabilice.

Fallo en el sensor

Esta alarma se activa cuando Hydro-Control detecta un problema en las comunicaciones RS485 con el sensor.

Comprobar:

- Asegúrese de que los cables de comunicaciones estén alejados de los cables de alimentación de alta tensión y de los equipos eléctricos.
- Asegúrese de que los cables son de la calidad requerida.
- Asegúrese de que la pantalla del cable esté conectada únicamente en el extremo del sensor.

Si se intenta iniciar una mezcla con el mensaje de error «Fallo en el sensor» en la pantalla, aparecerá el siguiente mensaje:




Figura 63: Mensaje de error de inicio de mezcla fallido

Si intenta utilizar el dispositivo con la alarma de «Fallo en el sensor» desactivada, aparecerá el botón rojo «Activar alarma de fallo del sensor» en la pantalla general. Pulse el botón para volver a activar la función de alarma.

Encontrará más información sobre el cableado en las guías del usuario de los sensores.

Palas desgastadas

Esta alarma avisa al operario de la necesidad de ajustar las palas de la mezcladora. La alarma se activa cuando el aparato está en modo espera y el valor sin escalar sigue estando por encima del valor establecido en el campo «Valor de las palas mezcladoras desgastadas» durante un tiempo superior al «Tiempo palas desgastadas».

1.2 Alarmas no configurables

Alarma de espera de llenado de depósito

Esta alarma se activa si:

- Hydro-Control ha alcanzado una fase de adición de agua al utilizar agua pesada y
- no se ha activado la entrada Depósito de agua lleno.

Comprobar:

- Debe investigarse el llenado del depósito de agua. Puede que se llene lentamente o que no se llene en absoluto. Si es necesario, los tiempos de mezcla, o el tiempo entre mezclas, deben alargarse para dar tiempo a que se llene el depósito de agua.

Alarma Objetivo prehumed. no alcanzado

Esta alarma se activa en el modo Automático durante la adición de agua en la fase de prehumedecimiento si:

- El agua añadida ha alcanzado el límite de agua de prehumedecimiento definido en la fórmula.
- El valor de humedad del sensor no ha alcanzado el objetivo de prehumedecimiento.

Comprobar:

- El «Objetivo prehumed.» es muy bajo.
- El modo Automático se ha sintonizado correctamente.
- El «Límite agua prehumed.» es lo suficientemente alto.

Este capítulo describe cómo realizar copias de seguridad y restaurar la base de datos interna. En este capítulo también se describe cómo realizar una actualización de software. Tener acceso a la base de datos del dispositivo es extremadamente útil a la hora de diagnosticar problemas relacionados con el rendimiento del sistema.

Se puede utilizar un dispositivo de memoria USB para realizar una copia de seguridad y restaurar fórmulas, parámetros del sistema y archivos de registro de mezclas.

El dispositivo de memoria puede insertarse y extraerse con la fuente de alimentación encendida. No retire el dispositivo de memoria si se está realizando una copia de seguridad o una restauración.

Normalmente, para facilitar el acceso, se monta una toma USB externa en la caja en la que está instalado el Hydro-Control.

1 El proceso de copia de seguridad copia un archivo en la Tarjeta de memoria y sobrescribirá las copias de seguridad anteriores realizadas en esa Tarjeta.

La base de datos de Hydro-Control almacena los ajustes del sistema, los parámetros de todas las fórmulas y el registro de mezclas. Se puede hacer una copia de seguridad de la base de datos en una memoria USB. Esto facilita la restauración de Hydro-Control si se produce un fallo o un error del usuario.

Hay cuatro puertos USB en Hydro-Control accesibles desde la parte inferior de la unidad. Si los puertos USB son de difícil acceso, la instalación puede utilizar una extensión USB con una toma montada en el panel. Por favor, compruebe la instalación para encontrar un puerto USB utilizable y que funcione.

El dispositivo de memoria puede insertarse y extraerse con Hydro-Control en marcha. **NO retire el dispositivo de memoria si se está realizando una copia de seguridad o una restauración.**

Para acceder a las funciones de copia de seguridad y restauración, vaya a la pantalla «Ajustes» y, a continuación, a la página «Sistema» (consulte la Figura 14).

1.1 Copia de seguridad de la base de datos

Para realizar una copia de seguridad de la base de datos del Hydro-Control, inserte una memoria USB en uno de los puertos USB y, a continuación, pulse el botón «Copia seguridad BD».

Cuando la copia de seguridad se haya realizado correctamente, aparecerá el mensaje «Copia de seguridad de la base de datos completada».

1.2 Restauración de la base de datos

Para restaurar la base de datos del Hydro-Control, inserte una memoria que contenga una copia de seguridad de Hydro-Control en el puerto USB del dispositivo (el archivo HC07_Database_backup.db debe estar en el directorio raíz del dispositivo de memoria) y, a continuación, pulse el botón «Restaurar base de datos».




Figura 64: Restauración de la base de datos

Aparecerá una ventana emergente del explorador de archivos. Seleccione el archivo HC07_Database_Backup.db pulsando sobre su icono y, a continuación, pulse el botón «OK» para sobrescribir la base de datos actual. A continuación, el Hydro-Control restaurará las fórmulas, los ajustes y el archivo de registro desde el archivo del dispositivo de memoria.

Aparecerá el mensaje «Restauración de la base de datos en curso», seguido del mensaje «Base de datos restaurada correctamente: el sistema se reiniciará». Hydro-Control se reiniciará automáticamente y volverá a la pantalla «Resumen».

El dispositivo de memoria solo puede extraerse después de que el dispositivo se haya reiniciado por completo.

1.3 Copia de seguridad de archivos

La función de archivo se describe en la Guía de instalación (HD1074). El botón «Copia de seguridad de archivos» copia los archivos almacenados en la memoria interna del dispositivo en una memoria USB.

Para utilizar esta función, introduzca un dispositivo de memoria en el puerto USB del dispositivo y pulse el botón «Archivos de copia de seguridad» (consulte la Figura 14). Aparecerá el mensaje emergente «Copiando archivos» y, a continuación, se mostrará «Archivos copiados:» seguido del número de archivos guardados en el USB. Pulse OK para aceptar la notificación.

2 Actualización del software

El software de Hydro-Control puede actualizarse mediante una memoria USB. La versión más reciente del software puede descargarse de www.Hydrnix.com.

Para acceder a la función Actualización de software, vaya a la pantalla «Ajustes» y, a continuación, a la página «Sistema» (consulte la Figura 14).

2.1 Llevar a cabo la actualización de software

Para actualizar el software, inserte un dispositivo de memoria que contenga el archivo de software Hydro-Control en el puerto USB del dispositivo y, a continuación, pulse el botón «Actualizar software» (consulte la Figura 14). El archivo de actualización del software debe estar en el directorio raíz del dispositivo de memoria.




Figura 65: Actualización del software

Aparecerá el mensaje «Actualización en marcha: el sistema se reiniciará». Hydro-Control se reiniciará automáticamente y volverá a la pantalla «Resumen».

El dispositivo de memoria solo puede extraerse después de que el dispositivo se haya reiniciado por completo.

NOTA IMPORTANTE: NO DESENCHUFAR O DESCONECTAR LA MEMORIA USB DURANTE LA ACTUALIZACIÓN.

Se puede establecer una conexión remota con una unidad Hydro-Control mediante la conectividad Ethernet.

Cualquier ingeniero que utilice un ordenador desde un punto remoto puede conectarse a Hydro-Control para ver, controlar y cambiar la configuración del dispositivo. A medida que el ingeniero realice cambios desde la ubicación remota, el operador podrá ver los cambios y las pantallas a las que se accede.

Esta función permite a distribuidores, instaladores y gestores de sitio ofrecer asistencia a aquellos operadores que puedan tener problemas para configurar o utilizar Hydro-Control.

1 Establecer una conexión remota

Para conectarse al Hydro-Control de forma remota, es necesario conocer la dirección IP del dispositivo. Para establecer la dirección IP del dispositivo, vaya a la pantalla «Ajustes» y, a continuación, a (consulte el Capítulo 2, sección 8: Pantalla Ajustes). La flecha n.º 1 en la Figura 14 indica dónde se mostrará la dirección IP.

El ordenador utilizado para la conexión remota e Hydro-Control deben formar parte de la misma red.

Una vez conocida la dirección del dispositivo deseado, se puede establecer una conexión remota mediante el software UltraVNC o un navegador de internet.

2 Conexión remota mediante UltraVNC

Para conectarse de forma remota al Hydro-Control mediante el software UltraVNC, inicie el software de acceso remoto, introduzca la dirección IP de la unidad deseada en la ventana de diálogo del software y pulse el botón «Conectar» (consulte la Figura 66).




Figura 66: Conexión remota a Hydro-Control

Cuando se le pida la contraseña, escriba Hydr0n1x.




Figura 67: Inicio de sesión remoto

La ventana del software mostrará la pantalla actual visualizada en el Hydro-Control (HC07).

La sesión UltraVNC refleja la pantalla del dispositivo. Al cambiar la pantalla mediante el software, cambiará la pantalla que se muestra en el dispositivo, y viceversa.




Figura 68: Sesión de conexión remota con UltraVNC

Para ver todos los parámetros en la pantalla «Registro de mezcla» mediante la conexión UltraVNC, es necesario activar la barra de desplazamiento horizontal.

Al pasar el cursor del ratón por encima de la última entrada de la lista del registro de mezcla, aparece la barra de desplazamiento horizontal (consulte «Para navegar por toda la tabla, haga clic en la barra de desplazamiento horizontal y muévala de izquierda a derecha»).

Registro de mezcla

Mostrar grupo: Todo

Buscar: Fórmula: Alarma: Reset

Hora de entrada	Amasada	Fórmula	Control prehumed.	Control principal	Seguimiento auto. inicial	Seguimiento auto. prehum.	Seguimiento auto. seco	Seguimiento auto. húmedo	Valor mezcla inicial	Modo A valor mezcla inicial	Modo B valor mezcla inicial
15/07/2024 11:04:28 AM	114	17	Preajuste	Cálculo	x	x	x	x	-3.38	-3.38	-3.38
15/07/2024 11:03:24 AM	44	2	Preajuste	Auto	x	x	x	x	1.87	1.87	1.87
15/07/2024 11:02:49 AM	361	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
15/07/2024 11:02:17 AM	360	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
17/06/2024 01:52:27 PM	359	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43
09/05/2024 11:41:41 AM	358	1	Preajuste	Preajuste	x	x	x	x	-2.43	-2.43	-2.43

1 - 6 of 89 |< < > >|

Sin escalar Cerrar

Figura 69: Activación de la barra de desplazamiento horizontal en UltraVNC

Registro de mezcla

Mostrar grupo: Todo

Buscar: Fórmula: Alarma: Reset

Hora de entrada	Amasada	Fórmula	Desviación Calc.	Ganancia proporcional	Ganancia integral	Ganancia derivada	Adición en dos pasos	% activación Aditivo	Int. pto. cal	Error ent. Cto.	Fallo en el contador de agua
15/07/2024 11:04:28 AM	114	17	-3.3770	0	0	0	x	0	0	x	x
15/07/2024 11:03:24 AM	44	2	1.8694	0	0	0	x	0	0	x	x
15/07/2024 11:02:49 AM	361	1	-2.4328	0	0	0	x	0	0	x	x
15/07/2024 11:02:17 AM	360	1	-2.4328	0	0	0	x	0	0	x	x
17/06/2024 01:52:27 PM	359	1	-2.4328	0	0	0	x	0	0	x	x
09/05/2024 11:41:41 AM	358	1	-2.4328	0	0	0	x	0	0	x	x

1 - 6 of 89 |< < > >|

Sin escalar Cerrar

Figura 70: Uso de la barra de desplazamiento horizontal en UltraVNC

3 Conexión mediante un navegador web

Para conectarse de forma remota al Hydro-Control mediante un navegador web, abra una nueva ventana del navegador, introduzca la dirección IP de la unidad en la barra de direcciones y pulse «Intro» en el teclado.

Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error (consulte Figura 71):




Figura 71: Mensaje de error del navegador

Haga clic en el botón «Avanzado» y elija la opción «Continuar» o «Seguir» para pasar a la pantalla siguiente (consulte Figura 72).




Figura 72: Mensaje de error del navegador

Aparecerá una pantalla de inicio de sesión (consulte Figura 73).




Figura 73: Pantalla de inicio de sesión

A continuación, la ventana del navegador mostrará la pantalla «Resumen» del Hydro-Control (HC07).

El acceso al menú del Hydro-Control mediante un navegador es exclusivo de esta sesión e independiente del dispositivo. Las páginas de menú que aparecen en el navegador no se mostrarán en la pantalla del dispositivo. Sin embargo, la pantalla «Resumen» mostrará el mismo estado de los parámetros que en el dispositivo.




Figura 74: Sesión de conexión remota con navegador de internet

3.1 Eliminación del mensaje de error de certificado no seguro

Para acceder directamente a la pantalla de inicio de sesión sin que aparezca la pantalla de error del certificado (Figura 71 y Figura 72), es necesario añadir la dirección IP y el nombre de host actuales del dispositivo al archivo «hosts» del sistema Windows.

Añada la siguiente línea al contenido del archivo «hosts»:

«Dirección IP del dispositivo» *hydrocontrol7*


Ejemplo: 192.168.10.96 *hydrocontrol7*

Figura 75 muestra un ejemplo de un archivo «hosts» editado.

Ejemplo de ruta al archivo «hosts» en un ordenador Windows:

`c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts` Para realizar cambios en el contenido del archivo «hosts» se necesita una cuenta de usuario de nivel de administrador.

Consulte al departamento informático cuando realice cambios en la configuración del sistema del ordenador.



```
hosts - Notepad
File Edit Format View Help
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com               # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1        localhost
#       ::1             localhost

192.168.10.96 hydrocontrol7

Ln 21, Col 28      100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

Figura 75: Ejemplo de contenido del archivo «hosts»

Una vez realizado el cambio en el archivo host, debe introducir <https://hydrocontrol7> en la barra de direcciones y pulsar «Intro» en el teclado para establecer una conexión remota con el Hydro-Control mediante un navegador web.

4 API Web

Existe una interfaz de programación de aplicaciones (API) para comunicarse con el Hydro-Control. Para obtener información detallada sobre las llamadas a la API y las estructuras de datos que devuelven, consulte el sitio web Hydronix.com o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Hydronix.

La lectura de la humedad del sensor solamente puede indicar lo que está sucediendo en la mezcladora. La velocidad de lectura o el tiempo necesario para alcanzar una lectura estable cuando los materiales son homogéneos reflejan la eficacia de la mezcladora. Mediante algunas precauciones sencillas, el rendimiento general puede mejorarse considerablemente y el tiempo del ciclo puede reducirse con el ahorro financiero que esto supone.

1 Mezcladora

- El rendimiento de una mezcladora puede variar; una mezcladora bien mantenida siempre será más eficaz que una con un mantenimiento deficiente.
- Eche un vistazo al proceso de mezcla. Compruebe el modo en que se dispersa el agua. Si el agua reposa sobre los áridos durante un período de tiempo antes de dispersarse, es posible que se necesiten barras pulverizadoras para dispersar el agua hacia la mezcladora de un modo más rápido y reducir el tiempo de la mezcla.
- Las barras pulverizadoras resultan más eficaces que las entradas de agua individuales. Cuanto más amplia sea la zona pulverizada con agua, más rápido se mezclará en el material.
- Añada agua durante la adición de áridos.
- Mantenga las palas de la mezcladora con un ajuste de entre 0 y 2 mm sobre el suelo de la mezcladora. Le beneficiará de esta manera:
 - Toda la mezcla residual se descargará al vaciar la mezcladora.
 - Se mejora el mezclado cercano al suelo de la mezcladora, lo cual mejora la lectura del sensor.
 - Se reducirá el desgaste de las placas del suelo de la mezcladora.
 - La reducción de los tiempos del ciclo de mezcla supondrá un ahorro de consumo de energía y un menor desgaste de la mezcladora.

2 Ingredientes

- Si las masas de áridos no se corrigen con contenidos de humedad elevados, es posible que la relación árido/cemento cambie de manera considerable, lo cual tendrá un efecto adverso en la consistencia y el rendimiento del cemento. También variarán las proporciones de los distintos áridos utilizados, lo que puede aumentar la cantidad de agua necesaria para conseguir una consistencia repetible.
- Si los áridos están muy mojados, por ejemplo, a primera hora del día debido al drenaje de agua en la cuba de almacenamiento, es posible que los áridos tengan más agua de la que se necesita para la mezcla.
- El contenido de humedad de los áridos debe ser superior a la superficie seca saturada (SSD, por sus siglas en inglés).
- El cemento caliente puede afectar a la consistencia (docilidad) y a la demanda de agua.
- Los cambios en la temperatura ambiente pueden afectar a la demanda de agua.
- Cuando sea posible, la adición del cemento deberá efectuarse unos segundos después del inicio de la adición de la arena y los áridos. La combinación de los materiales entre sí de este modo ayudará en gran medida a completar el proceso de mezcla.

3 Consistencia

Un sensor mide la humedad, no la consistencia.

Hay muchos factores que afectan a la consistencia, pero pueden no afectar al contenido de humedad. Entre estos es posible que se incluyan los siguientes:

- Clasificación de áridos (relación gruesos/finos)
- Relación áridos/cemento
- Dispersión de la dosificación de aditivos
- Temperatura ambiente
- Relación agua/cemento
- Temperatura de los ingredientes
- Colores

4 Calibración de la adición basada en agua

- Al calibrar, omita los aditivos, las fibras metálicas y las fibras plásticas.
- A la hora de llevar a cabo una calibración, es recomendable ampliar los tiempos de mezcla seca y húmeda para garantizar que ambas resulten homogéneas.
- Es posible que se requiera una calibración diferente para grandes variaciones en el volumen de los lotes (por ejemplo, mitades de lotes).
- Lleve a cabo la calibración cuando las condiciones e ingredientes sean los habituales, por ejemplo, no a primera hora de la mañana, cuando los áridos están muy húmedos o cuando el cemento está caliente.
- Cuando se utiliza un método de adición de agua basado en la calibración, es fundamental obtener una lectura en seco correcta.
- El tiempo de la mezcla seca debe ser lo suficientemente largo como para obtener estabilidad en la señal.

5 Mezclado

- Los tiempos mínimos de mezcla dependen del diseño de la mezcla (ingredientes) y no solo de la mezcladora.
- Diferentes mezclas pueden requerir diferentes tiempos de mezcla.
- Mantenga el tamaño de los lotes lo más consistente posible, por ejemplo, 2,5 m³ + 2,5 m³ + 1,0 m³ no es tan bueno como 3 x 2,0 m³.
- En el modo Cálculo, prolongue el tiempo de mezcla seca lo máximo posible para poder calcular correctamente el agua necesaria, en detrimento del tiempo de mezcla húmeda si es necesario.

P: La pantalla de Hydro-Control dice continuamente «Buscando sensor en dirección xx».

A: Este mensaje indica que existe un problema con la comunicación entre Hydro-Control y el sensor. Lo primero que debe comprobar es el cableado entre el sensor y el controlador. Intente desactivar la alimentación, de este modo se restablecerá el sensor y el controlador. Si el problema persiste, consulte el Anexo A: Diagnósticos para más detalles respecto a los diagnósticos de comunicación.

P: Ha caído un rayo en las instalaciones y ahora la unidad no funciona correctamente. ¿Puedo efectuar alguna reparación por mi cuenta?

A: No es posible llevar a cabo ninguna reparación por su cuenta, y cualquier intento en ese sentido anulará todas las garantías vigentes. En tales casos, el equipo debe enviarse de vuelta a Hydronix para su reparación.

P: Pedí una unidad de 110 VCA, pero la etiqueta de la parte posterior muestra una entrada de alimentación de 24 VCC. ¿Hay un error en la etiqueta? ¿Debería conectar 110 VCA para alimentar la unidad?

A: Los 110 VCA se refieren únicamente a la tensión de funcionamiento de la entrada y las salidas. Esta tensión debe corresponderse con la tensión de funcionamiento de los equipos auxiliares, como válvulas, interruptores, etc. Todas las unidades Hydro-Control requieren una fuente de alimentación de 24 VCC.

P: En la pantalla LCD hay líneas que la atraviesan. ¿Puedo sustituir la pantalla sin enviar la unidad a Hydronix?

A: No es posible reparar las pantallas dañadas por su cuenta. Deberá enviar el controlador de vuelta a Hydronix para que un técnico cualificado se encargue de su reparación.

P: ¿Cómo puedo saber de qué versión dispongo?

A: La información sobre la versión de software actual de Hydro-Control está disponible en la página «Sistema» (consulte el Capítulo 2, sección 8).

P: He cambiado el brazo de detección del Hydro-Probe Orbiter. ¿Es necesario que vuelva a calibrar algo?

A: Será necesario calibrar el nuevo brazo de detección con los elementos electrónicos del sensor para que los ajustes de calibración de fábrica del aire y el agua sean correctos. Este proceso aparece completamente detallado en la guía del usuario de Hydro-Probe Orbiter. La calibración se puede realizar en la pantalla «Vista general del sensor» (consulte el Capítulo 2, sección 7). Después de cambiar el brazo, si el brazo sensor se monte en el mismo ángulo y altura que el brazo antiguo, no debería ser necesario volver a calibrar las fórmulas. No obstante, conviene vigilar la señal durante los primeros lotes de cada fórmula para comprobar que no se ha visto afectado nada.

P: Tengo una fórmula en marcha que ha sido calibrada. ¿Qué ocurre si cambio manualmente la ganancia y la desviación de la fórmula?

A: La humedad mostrada es un número que se calcula a partir de las lecturas sin escalar de los sensores, la ganancia de la fórmula y la compensación de la fórmula. Si se modifican la ganancia y la desviación, esto afectará a la humedad mostrada.

P: *¿Puedo seguir funcionando en modo de cálculo sin volver a calibrar si cambio mi diseño de mezcla?*

A: Cualquier cambio en el diseño de la mezcla puede requerir una calibración diferente, por lo que debe realizarse con una fórmula de Hydro-Control distinta. Esto puede incluir cambios en el pigmento (color), las proporciones de los áridos, el proveedor de cemento o el tipo de aditivo. Si el diseño de la mezcla es el mismo pero la cantidad cambia, entonces la fórmula puede ejecutarse siempre que se actualice con los pesos de lote entre lotes.

P: *En los días calurosos, debo añadir más agua a mis fórmulas. ¿Hay alguna forma de hacerlo automáticamente?*

A: A medida que aumenta la temperatura, el hormigón se vuelve menos dócil y es necesario añadir más agua para aumentar el asentamiento. Cada fórmula tiene un coeficiente de compensación de temperatura que permite modificar el objetivo de humedad en función de la temperatura de la mezcla. La compensación de la temperatura se describe en el Capítulo 9, sección 6.

Debe tenerse en cuenta que, para mantener la relación agua/cemento del hormigón, hay que utilizar aditivos en lugar de modificar la cantidad de agua añadida para controlar la docilidad.

P: *¿Cuál es la cantidad mínima de agua que se debe añadir a un lote para obtener una buena calibración en el modo Cálculo?*

A: Para calibrar una fórmula debe haber un cambio razonable en las lecturas del sensor antes y después de la adición de agua. Para conseguirlo, la adición de agua final debe ser al menos de un 1/3 del agua total que se añada. La diferencia entre las lecturas en húmedo y en seco debe ser siempre superior a 5 unidades sin escalar para que el cálculo de la calibración funcione. Una mayor diferencia entre los valores de mezcla seca y mezcla húmeda dará como resultado una mejor calibración.

P: *¿Qué modo es mejor para la dosificación y cómo puedo saberlo para mi aplicación específica?*

A: No hay ninguna regla que indique cuál es mejor, ya que puede variar en función de las aplicaciones y las mezcladoras. Consulte el Capítulo 9 para obtener más información.

P: *¿Puedo pasar del modo Automático al modo Cálculo sin problemas?*

A: Si la fórmula ya está calibrada y el peso de los materiales en la mezcladora no varía, se puede alternar entre los dos modos. Esto supone que el modo Automático ya ha sido optimizado para funcionar de forma eficiente.

P: *¿Cuáles son los requisitos básicos para que la unidad funcione con mi controlador de lotes?*

A: Para que Hydro-Control funcione automáticamente con el sistema de control de lotes, las señales de entrada/salida necesarias son contador de agua (entrada), arranque (entrada), reset (entrada), válvula fina (salida) y mezcla completada (salida). El resto de entradas/salidas es opcional.

P: Las desviaciones de la mezcla seca y húmeda se almacenan en el registro de mezcla. ¿Son desviaciones de valores sin escalar o desviaciones de % de humedad?

A: Las desviaciones almacenadas en el registro de mezcla pueden visualizarse en unidades de humedad o sin escalar. Consulte el Capítulo 7 para obtener más información.

P: ¿Cómo afectan los aditivos al sensor de humedad?

A: El sensor puede medir de forma lineal el contenido de agua en un material, por lo que si se añaden productos químicos, estos afectarán a la señal de humedad hasta cierto punto. En la mayoría de los casos, el efecto será insignificante, pero hay algunos casos en los que la adición puede afectar a la señal lo suficiente como para requerir que la fórmula se calibre a partir de un lote que se haya ejecutado con la adición de agua en dos pasos. Consulte el Capítulo 9 para obtener más información.

P: Mi Hydro-Control no funciona correctamente. ¿Qué información es necesaria para que Hydronix me ayude a diagnosticar los problemas?

A: El registro de mezclas es una herramienta muy útil para diagnosticar problemas con el controlador. También es útil conocer la fórmula, el sistema y los parámetros de control. Estos datos se pueden transferir como copia de seguridad a una memoria USB (consulte el Capítulo 11). El archivo puede enviarse por correo electrónico a Hydronix para ayudar con el diagnóstico.

P: Tengo que enviar mi Hydro-Control para que lo reparen. Si obtengo un servicio de sustitución, ¿cómo transfiero todos los parámetros de la unidad antigua a la nueva?

A: Todos los datos del sistema, las fórmulas y el registro de mezclas pueden descargarse desde Hydro-Control a una memoria USB y cargarse después en otra unidad. Si la unidad dañada sigue encendida y tiene un puerto USB que funcione, se podrán transferir todos los datos.

P: ¿Cómo puedo calibrar mi controlador para que muestre la humedad real?

A: Para ver la humedad real, introduzca la humedad real para el objetivo final al calibrar una fórmula. La humedad real puede determinarse si se mide el contenido de humedad de los materiales entrantes y se calcula matemáticamente cuánta agua total y cuánta cantidad de material seco había en la mezcladora, o si se calcula la cantidad de agua en la mezcladora utilizando los parámetros de diseño de la mezcla. Es importante asegurarse de que se introduce el peso en seco correcto en la fórmula para la calibración.

P: ¿Muestra Hydro-Control la relación agua/cemento?

A: La relación agua/cemento final se muestra en el registro de mezcla. Este valor solo será verdadero si se introduce el peso del cemento en la fórmula y esta ha sido calibrada para mostrar la humedad verdadera.

En las tablas a continuación se enumeran los fallos más comunes que se producen cuando se utiliza el controlador y que pueden ser diagnosticados por un operario cualificado. En caso de dificultades a la hora de diagnosticar el problema, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica de Hydronix en el teléfono +44 1483 468900 o por correo electrónico: support@hydronix.com.

Síntoma: la pantalla muestra «Buscando sensor», no hay salida del sensor

Posible explicación	Comprobación	Resultado previsto	Acción necesaria en caso de fallo
El sensor no se enciende	N/A	N/A	Póngase en contacto con su distribuidor.
El sensor se ha bloqueado temporalmente	Apague el sensor y enciéndalo de nuevo.	El sensor funciona correctamente.	Inspeccione con la vista las patillas del conector del sensor.
Los terminales del conector MIL-Spec del sensor están dañados	Desconecte el cable del sensor y compruebe si hay algún contacto dañado.	Los contactos están doblados y pueden volver a doblarse hasta su posición normal para que hagan contacto eléctrico	Compruebe la configuración del sensor. Conéctelo a un ordenador para ello.
Fallo interno o configuración incorrecta	Conecte el sensor a un ordenador. Use el software Hydro-Com y un convertidor RS485 adecuado.	La conexión RS485 digital funciona.	La conexión RS485 digital no funciona. El sensor debe enviarse a Hydronix para su reparación.

Síntoma: las lecturas del sensor son incorrectas

Posible explicación	Comprobación	Resultado previsto	Acción necesaria en caso de fallo
Las lecturas sin escalar del sensor son incorrectas	Pulse el botón «Sin escalar» en la pantalla «Resumen».	Las lecturas deberían ser las siguientes: Sensor expuesto al aire = próximo al cero. Mano en el sensor = 75-85 US	Contactar con el administrador del sistema.

Posible explicación	Comprobación	Resultado previsto	Acción necesaria en caso de fallo
La calibración de la fórmula es incorrecta	Compruebe los parámetros de la fórmula «Ganancia humedad» y «Desviación humedad».	Desviación humedad = 0 a -5. Ganancia humedad = 0,12 a 3.	Vuelva a calibrar la fórmula según las instrucciones en el Capítulo 9. El registro de señal debe ser estable al final de los tiempos de mezcla inicial y final para mejorar la precisión.

Síntoma: el contraste de la pantalla es defectuoso

Posible explicación	Comprobación	Resultado previsto	Se requiere acción
Fallo de la luz de fondo	-	-	Póngase en contacto con Hydronix para obtener más información acerca de la reparación.

Salida analógica

Las salidas analógicas son voltajes o corrientes que varían continuamente y que se pueden configurar para emitir la humedad del sensor o la salida sin escalar a un sistema de control de lotes a través de un módulo de entrada analógica.

Calibración automática (Auto-Cal)

Para simplificar la colocación de un nuevo brazo de sensor en un Hydro-Probe Orbiter, el sensor se puede calibrar automáticamente. Permite establecer los valores de agua y aire para el brazo. La superficie del sensor debe estar limpia, seca y carente de obstrucciones para ejecutar la calibración automática.

Media

En los ciclos de mezcla, el Hydro-Control calcula un valor medio al final de los tiempos de mezcla. El tiempo durante el que se calcula la media puede establecerse en las páginas de los parámetros del sistema.

Ajustes de copia de seguridad/restauración

El registro de mezclas y las bases de datos de fórmulas y parámetros del sistema pueden copiarse o restaurarse con una memoria USB.

Calibración

El modo Cálculo del Hydro-Control se calibra al hacer mezclas en el modo preestablecido y añadir cantidades de agua fijas que se van cambiando en función del material que resulte. Si se consigue una buena mezcla, entonces en el registro de mezcla se puede calibrar la fórmula.

Tiempo mezcla seca

Es el tiempo necesario para la mezcla seca, que es la primera mezcla que se produce después de añadir el agua de prehumedecimiento.

Si se selecciona una adición en dos pasos, entonces el tiempo de mezcla seca se hace dos veces, una después de añadir el agua de prehumedecimiento y otra después de la primera adición de agua principal (esto se detiene cuando la adición del agua llega al punto de adición del aditivo).

Humedad del peso en seco

Es la humedad que contiene el material y se calcula como un porcentaje de humedad a partir del peso en seco del material.

Adición de agua principal

Es el agua que se añade tras la mezcla seca y antes de la mezcla húmeda.

Material

El material es el producto físico en el que el sensor mide la humedad. El material debe fluir y cubrir completamente la placa frontal cerámica del sensor.

Humedad

El agua retenida en el material. La humedad se determina con el peso en seco o el peso mojado y se proporciona en forma de porcentaje.

Agua de prehumed.

Se trata del agua que se añade al comienzo del proceso, antes de que se haga la mezcla seca.

Sonda

Consulte Sensor.

RS485

Este es el protocolo de comunicación en serie que utilizan los sensores para comunicarse digitalmente con el sistema de control.

Dirección RS485

Dado que puede haber más de un sensor en una red RS485, la dirección determina cuál es cada sensor. Por defecto, los sensores establecen la configuración de fábrica en la dirección 16.

Sensor

El sensor es el dispositivo físico que se utiliza para medir la humedad de los materiales. El sensor se compone de una carcasa de acero inoxidable que contiene los componentes electrónicos conectados a un resonador que está situado detrás de una placa frontal cerámica.

Agua de ajuste

Se trata de una cantidad de agua que se añade a la mezcladora después de haber añadido la cantidad calculada. El operador puede añadirla de forma manual o automática a partir de la fórmula.

Sin escalar

Este es el valor sin procesar del sensor y es un valor que cambia linealmente en función de la cantidad de humedad del material que se mide. Está configurado de fábrica para cada sensor y se encuentra entre los valores 0 (en el aire) y 100 (en el agua).

USB

El Bus de serie universal es una interfaz que se puede utilizar para conectar dispositivos externos, como tarjetas de memoria, al Hydro-Control.

Tiempo mezcla húmeda

Este es el tiempo que tarda la mezcla húmeda, que es la que se produce al final de la mezcla después de haber añadido toda el agua principal.

Humedad del peso húmedo

Es la humedad que contiene el material y se calcula como el porcentaje de humedad a partir del peso húmedo del material en la muestra.

1 Referencias cruzadas del documento

En esta sección se enumeran todos los demás documentos a los que se hace referencia en esta guía del usuario. Puede resultarle útil disponer de una copia durante la lectura de esta guía.

N.º de documento	Título
HD1074	Hydro-Control (HC07) Guía de instalación
HD1100	Hydro-Control (HC07) Información de seguridad

Índice

Adición de agua	92	Editor de fórmula.....	37
Elegir el mejor modo	34	Adición de agua	38
Modos.....	33	Adición de material.....	39
Aditivos.....	72	Ajustes corrección temperatura	45
Activación	39	Ajustes de Auto-Track.....	41
Adición de agua en dos pasos	73	Ajustes del modo Automático	44
Cantidad	39	Ajustes del modo Cálculo	43
Agua prehumedecimiento	30	Control de la mezcla	40
Entrada/salida necesaria.....	30	Datos de la fórmula	19, 37
Alarmas	77	Tiempo de mezcla.....	39
Demasiada agua calculada	78	Entrada	
Ent. cto.	77	Ent. cto.	30
Error de agua	78	Ganancia.....	43
Esperar a que se llene el depósito	80	derivada	71
Fallo en el sensor	79	integrada	71
Fuga en válvula de agua	78	proporcional	70
Límite de agua superado.....	79	Homogeneidad.....	61
Mezcla muy húmeda	78	Ingredientes	91
No requiere agua.....	78	Lotes	
Objetivo prehumed. no alcanzado	80	Volumen	92
Tiempo máx. mezcla húm. superado	79	Menú principal.....	14
Tiempo máximo de mezcla seca superado	79	Mezcla completa	31
Alimentación por goteo	Consulte el modo Automático	Mezcla seca (mezcla seca)	57
Auto-Track.....	73	Mezclado.....	92
Ajustes.....	41	Mezcladora	91
Barras pulverizadoras	91	Modo Automático	
Calibración		Calibración	69
Modo Automático	69	Configuración	69
Cantidad de agua.....	58	Desventajas	69
Cemento		Ganancia derivada.....	71
Adición.....	91	Ganancia integrada.....	71
Entrada Ent. cto.....	30	Ganancia proporcional	70
Temperatura	91, 92	Introducción.....	69
Ciclo de mezcla.....	29	Optimización	70
Agua prehumedecimiento	30	Tamaño del lote	34, 69
de prehumedecimiento.....	31	Ventajas	69
Mezcla húmeda	29	Modo Automático	69
Mezcla seca	29	Modo Automático (alimentación progresiva)	34
Configuración de la fórmula		Modo Cálculo	33
Cantidad de agua	58	Cálculo	66
Consistencia.....	91	Configuración	63
Control de humedad.....	61	Desventajas	62
Copia de seguridad	81	Desvío	43
Desplome	Consultar consistencia	Error de calibración	67
Desviación.....	61	Ganancia.....	43
Desvío	43	Optimización	66
Diagnósticos		Peso en seco	68
Controlador.....	97	Tamaño del lote	62, 68
Diseño del manual	11	Ventajas	62
Docilidad.....	Consultar consistencia	Modo de prehumedecimiento	33
Dosis		Optimización	
de agua.....	30	Calibración	92
		Consistencia.....	92
		Ingredientes	91
		Mezclado.....	92

Mezcladora.....	91	Registro de mezcla	21
Prehumed.		Salida	
completo	30	Mezcla completada	94
Primera mezcla	Consultar mezcla seca	Prehumed. completo	30
Registro de mezcla	21, 60	Señal de estabilidad.....	92
Acceso.....	47	Tamaño del lote	69
Copia de seguridad	81	Modo Cálculo	62
Registro de mezcla.....	54	Temperatura	91
Restauración	82	Tiempo de espera	
Resumen de la columna.....	47	del cemento.....	30
Rendimiento del sensor	91	Tiempo de mezcla	
Restauración	82	Duración de la calibración.....	92
Resumen			
Parámetros del sistema.....	20		